

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 83/110902/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: R. Vandervaelen - laan 1 3000 Leuven

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: d.b. Electro B.V.B.A.

Adres: Aornhoutsesteenweg 38

INSTALLATEUR: 3110 Rofeloor

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 02/09/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: 66 studio's

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 + Concliegewoning +

Aansluiting: Spanning 3x 230 V Bescherming van de aansluiting 140 A algem. stelen

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 35 mm² Alg. schakelaar: type AD1-Vigi

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 68; Aantal eindstroombanen: 281; RA: 27 Ohm; RI tot 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

FORM. 382-06/2009

De directeur,