

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 19456
Cont.pers.: TIELEMANS BART
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0476/360435
e-mail: info@tscabling.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6624183
Voorl. verslagnr.:
Datum: 27/01/2026

Klant / Opdrachtgever:

T&S CABLING
RING OOST 13C
9400 NINOVE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE

INSTALLATIE OP LS OF ZLS

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 60 MOENS JURGEN
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: [REDACTED] **Adres:** ONBEKEND
Installateur/verantw. werk: Naam: T&S CABLING **Adres:** RING OOST 13 C NINOVE 9400 **B.T.W.:** BE0476.499.434
Adres installatie: [REDACTED] BERREBROECKSTRAAT 8 OUTER 9406 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:** [REDACTED]
EAN nr.: 541448820064342298 **Netbeheerder:** Fluvius **Teller nr.:** 1100736362 **Nachtteller nr.:**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: vrij controlebezoek van oude huishoudelijke installatie (afd. 8.4.3)

Installatie datum: ☒ < 01/10/1981 ☒ ≥ 01/10/1981 en < 01/06/2020 ☐ ≥ 01/06/2020 en < 01/06/2023 ☒ ≥ 01/06/2023 ☐ ≥ 01/03/2025
Afwijkingen: deel 8: toegepast en onderafd. 6.5.8.1, punt: 3 (1: extra Diff.; 2: contactdozen; 3: ruimtes bad/douche)
Datum: 27/01/2026 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/01/2051

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting:	Wachtbuis:	Isolatieplaat:
Nom. spanning: 1 x 240V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding:	kabeltype: VVB	aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling:	kabeltype:	aantal geleiders:	doorsnede: mm ²
Aardverbinding: aard: individueel		bereikbaarheid: in orde	
Aardelektrode: type: pen(nen)		sectie: 16 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA		bijkomende: 2p 40A/30mA (2x); 2p 16A/30mA;	
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage	referentie:	T&S CABLING	
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde		Staat vast of - opgesteld materieel: in orde	
Aanwezige bijzondere installaties:	☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna	☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -	
Nog niet geplaatst:	☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V.	☐ verlichting ☐ -	
	☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd -	☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding	
Aantal borden: 2	Aantal eindstroombanen, incl reserve:	5 + 7	

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 0,876 MOhm **Spreidingsweerstand:** 20,8 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.

I | Geen.

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hogervermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Jurgén Moens
0475/45.23.82
Jurgén.Moens@ocb.be

De

agent-onderzoeker

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf