

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 185680
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@elektriciteitswerkenssem.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6694465
Voorl. verslagnr.:
Datum: 07/05/2026

Klant / Opdrachtgever:

ELEKTRICITEITSWERKEN SEM
PEERDKERKSHOFSTRAAT 25B
2370 ARENDONK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 493 VAN LOON DANNY

Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** VAN KRUYTHOOFDT **Adres:** PATERSTRAAT 40 BUS 5 TURNHOUT 2300

Installateur/verantw. werk: **Naam:** ELEKTRICITEITSWERKEN SEM **Adres:** PEERDKERKSHOFSTRAAT 25B 2370 ARENDONK

B.T.W.:

Adres installatie: VAN KRUYTHOOFDT PATERSTRAAT 40 BUS 5 TURNHOUT 2300 **Private HS-cabine:** NEE

Type installatie: appartement **Toestel/Install. ID:**

EAN nr.: 541448820072239009 **Netbeheerder:** Fluvius **Teller nr.:** 1SAG110545 8091 **Nachtsteller nr.:**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Kies een item.

Installatie datum: ☒ < 01/10/1981 ☒ ≥ 01/10/1981 en < 01/06/2020 ☐ ≥ 01/06/2020 en < 01/06/2023 ☐ ≥ 01/06/2023 ☐ ≥ 01/03/2025

Afwijkingen: deel 8: niet toegepast **en onderafd. 6.5.8.1, punt:** niet toegepast (1: extra Diff.; 2: contactdozen; 3: ruimtes bad/douche)

Datum: 20/05/2026 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/05/2051

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting: ondergronds	Wachtbuis: geplaatst	Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 1 x 240V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: NB	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB		aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB		aantal geleiders: 4	doorsnede: 125 mm ²
Aardverbinding: aard: gemeenschappelijk		bereikbaarheid: in orde - gemeenschap. aardonderbreker is bereikbaar	
Aardelektrode: type: Pen		sectie: 16 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/30mA		bijkomende: 2p 40A/30mA	
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage	referentie:		
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde		Staat vast of - opgesteld materieel: in orde	
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna		☐ voeding elektrisch voertuig	☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V.		☐ verlichting	☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd -		☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding	
Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen, incl reserve:	15	

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 4,23 MOhm

Spreidingsweerstand: 27 Ohm

Testknop diff.schak.: in orde **Controle foutlus:** in orde

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde

onrechtstreekse aanraking: in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde

Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen


BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



De

agent-onderzoeker

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf