

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	
naam:	
straat en nummer:	Verwarming & Sanitair
postnummer en gemeente:	Jonas Leeman BV
tel:	gsm: Kattestraat 86, 9450 HAALERT
e-mail:	0475 70 84 58
ondernemingsnummer:	

volgnummer attest: _____

TECHNICUS	
naam:	JONAS LEEMAN
erkenningsnr. SV	039-18
datum controle:	08/12/2021
arbeidsduur:	70

Klant	☐ particulier ☐ onderneming
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	
naam:	GENEETE HAALERT
straat en nummer:	HOOGSTRAAT 44
postnummer en gemeente:	9450 HAALERT
tel:	gsm:
e-mail:	

adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.	
naam contactpersoon:	WIM
straat en nummer:	BRUULSTRAAT 8
postnummer en gemeente:	9450 HAALERT
tel:	0473581768
e-mail:	gsm:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
☐ particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		☐ ondergrondse ☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	
☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ ondergrondse ☐ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	
☐ ondergrondse ☐ bovengronds		☐ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing:		tanknummer:	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☒ aanwezig	☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 76	☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm:	
☒ inhoud: 5000	☐ diameter: _____ en lengte: _____
<i>*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlareem).</i>	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest OK		☒ aanwezig, datum: 76 ☐ niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☒ nee	aan sluitingen (ontluchting, vulling)
	waterdicht	☐ ok ☒ niet ok	☒ ok ☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☒ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)
	algemene staat	☐ ok ☒ niet ok	☒ ok ☐ niet ok
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☒ ok ☐ niet ok	uitmondung leidingen
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG
	organoletische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	stookoliefilter
groeve / prefabconstructie / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	☒ ok ☐ niet ok
			andere toebehoren:
			opmerkingen:
			opmerkingen:

beproeving deel I			
waarschuwwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.172, van titel II van het Vlareem)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking
	☒	☐	ok ☒ niet ok ☐
	☐	☒	☐
	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlareem)	hoeveelheid water: 4 cm		
	pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist)		
	geleidbaarheid: _____ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)		
	bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☒ ja (ja, inwendige inspectie vereist)		
☒ ok ☐ niet ok			
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____			

potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☒ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____				
lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlarex)	permanent:	op basis van:	ok	controle werking niet ok	
	☐ ok	☐ vloeistof ☐ overdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere: _____	☐	☐	
	☒ niet aanwezig		☐	☐	
☐ n.v.t.	akoestisch of visueel alarmsignaal		☐	☐	
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.			
	☒ uitgevoerd				☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: <u>-3</u> dBµV onder het vloeistofniveau: <u>-3</u> dBµV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☒ overdruk, drukverlies: <u>0</u> mbar/h ☐ andere methode: _____
☐ opmerkingen: _____					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____				
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking niet ok
	peilstok	☒	☐	☒	☐
	mechanisch	☐	☒	☐	☐
	pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☒	☐	☐
	ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	andere:	☐	☒	☐	☐

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:	☒ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op _____, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op _____, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
kathodische bescherming**:	☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet aanwezig opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.
onderzoek van de staat van de binnenwand:	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd
	inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____
onderzoek van de staat van de buitenwand:	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
opmerkingen: _____	

**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
_____ _____ _____	

EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING

Niet-ingevoerde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingevoerde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór <u>08-12-2026</u> ☐ n.v.t.	
handtekening erkend technicus	handtekening klant
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .	