



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olleslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 604432 95



N 071588

Resi code:

○ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

○ Brabant

tel.: 02 674 57 11

○ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

○ Wallonië

tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam :

Naam, voornaam :

Adres :

Ident. Kaart nr. :

Post nr. + Stad :

BTW nr.: BE-

Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270

☐ Ingebruikname

☐ wijziging

☐ uitbreiding

☒ Art 86

☐ Art 271 bis

☒ Wooneenheid

☐ mobiel

☐ tijdelijk

☐ Art 87

☐ Art 278

☒ Huishoudelijke werkeenheid

☐ Art 271

☐ periodiek

☐ controle

☐

☐ Art 88

☐ Art

☒ Gemeenschappelijke delen

☐ Art 276 : verzwaring

☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid

☐ Art ...

☐ Art

☒ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens
verdelers

EAN

541448820043644523

☐ EAN niet meegedeeld

☐ kWh meter niet geplaatst

kWh meter nr.: 3197367

meterstand dag : 11

nacht : 63

☐ kWh excl. nacht meter :

Bescherming aansluiting (A) : 20 25 32 40 50 63 80 100

nr. : meterstand :

Gegevens
installatie

Ontworpen voor U_N : 230 V 3x230 V 3N400 V

Type aardelektrode :

Maximale nominale stroom (A) : 20 25 32 40 50 63 80 100

☐ aardingslus ☒ open / baar

Voedingsleiding hoofdbord : 2 x 16 mm² - Type : 16B

☐

Beschrijving
installatie

Algemene differentieelstroominrichting : 20 A 300 mA

Aantal borden : 1

Aantal eindstroombanen : 16

☒ zie
bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking

☒ Onrechtstreekse aanraking

☐ Montage

☐ Toestellen

☒ Materieel

☒ doorsnede

☐ Schema's

☒ Aardingsweerstand : 12,6 Ω

☐ Algemeen isolatieniveau : 1 MΩ

☐ Controle foutlus

☒ Aardingscontinuïteit

☐ Test diff.

Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken
Nieuwe
installatie

☒ Nihil

Inbreuken
Bestaande
installatie

☐ Nihil

Opmerkingen

☐ Nihil

Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie

voldoet

☒ voldoet niet

aan het AREI.

☐ De bestaande installatie

voldoet

☒ voldoet niet

aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : A. Kria

Agent nr. : 4477

Datum : 5.3.15

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :

☒ Situatieschema('s) : 2

☒ Eéndraadsschema('s) : 2

☐

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
○ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
○ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



Ontvangen / Reçu - n° 095489

van / de :

Naam

Nom

HAYRI YEV HAYRI

Bedrag in euros / Montant en euros

162,00

Bedrag in letters / Montant en lettres :

162 00 TWEE

Verslag / Rapport N°

P04473295

Datum:

Date:

05 / 03 / 15

Agent N°:

8673

Handtekening / Signature :

☐ CHEQUE

☒ CASH

☒ BANK TERMINAL

☐ Factuur te sturen / Facture à envoyer