

Resp. client:
N° commande.
N° client: 27032
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: elec.nutal@gmail.com

ProKo.: LS01
N° rapport : 5917320-04
N° rapp. prov.:
Date: 02/11/2022



OCB vzw
Member of OCB Group

Client / Mandant :

NUTAL ELECTRICITE
RUE VIEUX MAYEUR 9 -1
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE

Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie**

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 53 TRIBOLET JEAN-PAUL
Propriété. / exploit./gestionn.: **Nom:** DS SYSTEM DE SCHUTTER **Adresse:** RTE DE TOHOGNE 26/8 6941 BOMAL SUR OURTHE
Installat. / respons. travaux: **Nom:** SPRL NUTAL **Adresse:** RUE DU VIEUX MAYEUR 9/1 690 BARVAUX SUR OURTHE **T.V.A.:**
Adresse installation: DS SYSTEM DE SCHUTTER RTE DE TOHOGNE 26/8 BOMAL SUR OURTHE 6941 **Cabine HT - privée:** Kies een item.
Type installation: GITE LA CORNALINE **Appareil/Install. ID:**
EAN nr.: ? **Gestionn. Rés.:** Kies een item. **Compteur:** 1SAG3105 **Compteur nuit :** 055424

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

Type: visite de contrôle (chap. 6.5)
Kies een item.

Dérogat. partie 8 livre 1 *: Kies een item.

Date installation: entre 01/10/1981 et 01/06/2020

(*) En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Kies een item.

Date: 28/10/2022

Contrôle suivant dans 60 **mois, ou avant le** 31/10/2027

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente **Raccordement:** réseau souterrain **Fourreau:** placé **Plaque d'isolat.:** présente
Tension nominal: 3 x 220V **Protection max.:** 63A **Protection princip.:** 50A **Interr. princip.:** aut. GRD
Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 16 mm²
Câble de raccordement au réseau: **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 25 mm²
Prise de terre **genre :** individuelle **accessibilité :** en ordre - sectionn.de terre commune est accessible
Électrode de terre: **type:** boucle **section:** 35 mm²
Interrupteur Diff.: **général:** 4p 63A/300mA **supplémentaire:** 4p 63A/30mA
Schéma unifilaire et plan de position: ☒ voir annexe ☐ références:
Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau ☐ luminaires
Ne sont pas encore raccordés: liaison équipotentielle ☐ principale ☐ supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 31

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 2 MOhm **Résistance de dispersion:** 12 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotential:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre
Protection contre le surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant

I Néant

CONCLUSION

■ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf