



J. VAN HEMELEN VZW.
KEURINGSORGANISME

Ref. verslag :

LV120050601-3
160009

☒ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

☐ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van :

Plaats van onderzoek : Boongardet 51

Installateur : Johan Algaert

- B.T.W.-nummer : 094 299 146

- of identiteitskaartnr. : _____ uitgereikt te _____ op datum van : _____

Aard van de inrichting : N.I.R.

Stroomleveraar : Wambeek

Agent-Onderzoeker : Ken Frick

Datum van onderzoek : 11/06/2020

- Bedrijfsspanning

230V

- Beschrijving van de stroombanen :

- Doorsnede voedingskabel

10

ant. 216A

21

1.5m

- Algemene bescherming

40A

ant. 216A

22

1.5m

- Type algemene schakelaar

ant

ant. 216A

23

1.5m

- Type aardelektrode(s)

2x2

ant. 216A

210

2.5m

- Aardspreidingsweerstand

4.2Ω

ant. 216A

21

2.5m

- Algemene isoleringsweerstand

211Ω

op de 3e st.

- Aantal borden en eindstroombanen

11/21

ant. 216A

21

1.5m

- Algemene differentieelschakelaar

ant. 216A

ant. 216A

24

2.5m

- Bijkomende differentieelschakelaar(s)

ant. 216A

ant. 216A

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode. —

- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen. —

- verwarmingstoestellen : _____

Vastgestelde inbreuken :

Geen

De elektrische installatie werd _____ conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 11/06/2020

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. : _____

Visa : _____ datum : ____/____/____