



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 08/MOC08/12

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : 2380 Oud Turnhout

Stuyt op Ravels 305
EIGENAAR : Volcan

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : El. Peeters bvba

Adres : Kanaaldijk 46

INSTALLATEUR : 2380 Ravels

Adres : _____

BTW of IK : 0443 740 447

Datum van het onderzoek : 08/06/11 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.P. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop woonruimte : Woning

Begin werken : Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.88 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting autmx40 A max

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 16 mm² Alg. schakelaar : type ADS40A

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 15 ; RA : 28 Ohm; RI tot > 50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren : _____

BESCHRIJVING : Twee één draadschema + situatiereplan

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : geen

PROCÈS-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
Betreft omschakeling 230V naar 230/400V	gezien op 09/06/11
	GEBOUWINGE
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam : KANDIS
	handtekening : [handtekening]

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT	1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 08/06/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 2. De installatie is niet conform. 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____
---------	--

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

FORM. 382-08/2008

De directeur,