

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: **131106**
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: denhangaarvof@gmail.com



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6225900
Voorl. verslagnr.:
Datum: 26/08/2024

Klant / Opdrachtgever:

ELEKTRICITEITSWERKEN VAN DROOGENBROECK
HELLESTRAAT 63
9400 APPELTERRE-EICHEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 583 DE CLOET CHRISTOPHE

Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Adres:

Installateur/verantw. werk: Naam: ELEKTRICITEITSWERKEN VAN DROOGENBROECK Adres: HELLESTRAAT 63 9400 APPELTERRE-EICHEM

B.T.W.:

Adres installatie: Private HS-cabine: NEE

Type installatie: wooneenheid

Toestel/Install. ID:

EAN nr.: onbekend

Netbeheerder: Fluvius

Teller nr.: 1SAG320004 8270 Nachtteller nr.: -

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatiedatum: ☒ vóór 01/10/1981 ☐ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☐ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☐ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : toegepast en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: toegepast

Datum: 26/08/2024

Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/08/2049

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig

Nom. spanning: 3N400V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 40A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar

Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²

Voedingsbekabeling: kabeltype: onbekend aantal geleiders: onbekend doorsnede: onbekend mm²

Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde

Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²

Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/30mA bijkomende: 4p 40A/30mA

Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde

Staat vast of - opgesteld materieel: in orde

Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -

Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -

☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding

Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 8 (dag)/ 5 (nacht – niet meer in gebruik)

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: >0,5 MOhm

Spreidingsweerstand: 9,68 Ohm

Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Deze controle omvat uitsluitend het verifiëren van de vermelde inbreuken van vorig verslag.
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf