

Resp. client:
N° commande:
N° client commettant: **1410**
Nom commettant: **PRIMAGAZ BELGIUM**
Pers. cont.:
Tel.:
Fax:
GSM:
E-mail:



ProKo.: PB12 Type: 5
N° rapport : **6079845**
N° rapp. Prov.: **V6079845**
Date: 30/07/2023

Propriétaire/locataire:

Marchal-Lardinois 9C
Champ du Coq 1
4217 Heronie

Département: REC

Tel: 32496688044
GSM:
E-mail: marieetalainmarchal@yahoo.fr

RAPPORT DE L'EXAMEN D'UN DEPOT EN RESERVOIRS FIXES DES GAZ PETROLE LIQUEFIES

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/REC/001, §7.3)

Réglementation - Wallonie: A.G.W. 07/07/2005

REFERENCE 80884

N° Client CU5160046

N° réservoir: 80884

Propr./locat.: Locataire

Utilisateur: MARCHAL-LARDINOIS 9C

Lieu du contrôle:

RUE DE FORSEILLES 9C HERON 4217

Date du contrôle: 25/07/2023

Périodicité: 60 mois

Suivant contrôle avant: 31/07/2028

Contrôleur: PIRARD DIDIER EMD 2014/HDIDIERPIRARD

DONNEES GENERALES DU DEPOT, RESERVOIR ET SES ACCESSOIRES				
RESERVOIR (contenu : 70 %)	Constructeur	R_Numéro	Capacité	E / CE – Date
	VPS	80884	1600 L.	25/03/2019
	N° Certificat	Date	Par / CE-n°	RI-date
	CE1221		CE1221	
SOUAPE DE SURETE :	Nombre Marque/type	CPS	Date - validité	
	1 PV29	Oui	2018.01 - 10 ans	
ATTESTATION TUYAUT :	Délivrée par	C. Postal	Commune	Date
- Tuyauteries extérieur:	DETECT SERVICE	4340	OTHEE	10/05/2019
- Tuyauteries intérieur:	VERIF VINCOTTE	1800	VILVOORDE	20/05/2019
- Vérificateur:				
AUTORISATION :	Classe Date	Durée/validité	Capacité autorisée	Capacité totale
	3 12/04/2019	10 ANS / 11/04/2029	1600 L.	1600 L.
EPREUVES / MESURES				
TEST ETANCHEITE :	Effectué par	Date	N° rapport	Resultat
- Tuyauteries extérieur:	-			Kies een item.
- Tuyauteries intérieur:	-			Kies een item.
RACCORD. COMPTEUR:	Marque	Numéro	Index	Etanchéité
	-ITRON	0000005213	718	en orde
	-ITRON	0000005252	1277	en orde
(du reservoir jusqu'au robinet du compteur)				-
				-
PROTECTION CATHODIQUE:	☐ réservoir souterrain ☐ présent $U_1 =$ mV $U_2 =$ mV $I =$ A $R =$ Ω			

NOTES

(à l'exception dans la Région de Bruxelles-Capitale) On ne peut exploiter un établissement de troisième classe ne qu'après avoir fait une déclaration au préalable à la Commune.

CONSTATATIONS : REMARQUE (X □) / INFRACTION (X X)

- ☒ ☐ Une distance libre de 1 mètre autour du réservoir doit exister en permanence. (100+)
☒ ☐ - haie. (155)

Note: IL Y A 2 APPARTEMENTS / COMPTEURS.

Note: Le rapport de tuyauteries de Vinçotte est valable jusqu'au 20/05/2024.

CONCLUSION

Le dépôt (réservoir + tuyauteries) répond aux prescriptions réglementaires.

Le réservoir répond aux prescriptions réglementaires.

Prochain examen avant la date mentionnée ci-dessus.

Il y a lieu quand même de remédier dans le plus bref délai aux éventuelles remarques mentionnées.

Pour le Directeur Technique,



Le contrôleur