



AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875
Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

10

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Rapport n°: <u>P27450695</u>	Membre n°:	Demandeur:
Responsable des travaux:	Données:	Installation: <u>A</u>
Nom, Prénom:	Nom, Prénom:	Propriétaire/gestionnaire:
N° carte d'identité:	Adresse:	
N° TVA: BE	CP + Commune:	
	Tél:	

Bases de l'examen: ☒ Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) ☐ RGPT ☐		
☐ Art 270	☐ mise en usage ☐ modification ☐ extension	☒ Art 86
☐ Art 271	☐ mobile ☐ temporaire	☐ Art 87
☒ Art 271	☐ périodique ☒ contrôle ☐	☐ Art 88
☐ Art 276	☐ renforcement ☐ transfert de propriété ☐	☐ Art
		☐ Art
		☒ Unité d'habitation
		☒ Unité de travail domestique
		☐ Parties communes
		☐ Autre

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN	☐ EAN non communiqué ☐ Compt.kWh non placé
Compt. kWh n°: <u>54019126</u>	Index jour: <u>67601,2</u>	Index nuit: <u>50253,6</u>
Protection branchement (A): ☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐		Compt. kWh exclusif nuit: n°: Index nuit:
Données installation	Tension nominale: ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V	Type de prise de terre:
Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐		☐ boucle de terre ☒ barres / piquets
Câble d'alimentation tableau principal: <u>3</u> X <u>6</u> mm² - Type: <u>Existant</u>		
Description installation	☒ Dispositif diff. gén.: <u>40 A / 300 mA</u>	Nombre de tableaux: <u>2</u>
☐ Voir annexe(s)	<u>1 diff 40/0,3A II</u>	Nombre de circuits terminaux: <u>6</u>
	<u>1 diff 40/0,3A II</u>	
	<u>2 circuits fus aut 16A</u>	
	<u>1 circuit fus 16A</u>	

Mesures - tests - contrôle visuel - scellé:

☒ Contacts Dir.	☒ Contacts Indir.	☒ Montage	☐ Appareils	☒ Matériel	☒ l>/section	☐ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre: <u>1,4</u> Ω	☒ Isolement général: <u>2</u> MΩ	☒ Continuité de terre	☒ Test dispositif diff.				
Le dispositif différentiel général: ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions		Visa GRD:
Nouvelle installation		
☐ Néant		
Infractions		Mandataire GRD:
Installation existante		Nom:
☒ Néant		
Remarques		Visa:
☒ Néant		

Conclusion(s):

☐ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
☒ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

Agent visiteur:

Nom: FRANÇOIS E Agent n°: 2745 Date: 08/11/2007
Annexe(s): ☐ Schéma(s) de position: ☐ Schéma(s) unifilaire(s): ☐

Pour le Directeur Général: Signature

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service Public Fédéral Économie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie précoisée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.