

Conformiteitsattest Controle Reservoirs



TECHNITANK

Kapelstraat 11
3583 Paal
BTW-nr: 0844.274.637
Erkenningsnr: SV05267
Tel: 0474/46 72 00
Technitank@gmail.com

Beverlosesteenweg 155
3583
Paal
Uitvoeringsadres:
Idem
Idem

Gegevens reservoir

Datum keuring: 22/07/2026

Volgende keuring voor: 22/07/2031

Klasse: Particulier

Inhoud: -5000 kg.

Plaatsing: Voor 01/08/95

Vorm: Cilindrisch

Materiaal: Staal

Toegankelijkheid: Ontoegankelijk

Visuele controle

	Aanwezig	Controle
<u>Toezichtsput:</u>	Ja	
Staat put:		OK
Dichtheid put:		OK
Vervuiling rond tank:		OK
Staat deksel:		OK
<u>Inkuiping:</u>	Nee	
Algemene staat:		
Waterdicht:		
Koolwaterstofdicht:		
<u>Leidingen:</u>		
Aansluitingen:		OK
Staat leidingen:		OK
Uitmonding:		OK
Staat aanvoer:		OK
Staat terugvoer:	Ja	OK
Stookoliefilter:	Ja	OK
<u>Reservoir:</u>		
Algemene staat tank:		OK
<u>Vorig certificaat:</u>	Ja	OK

Testen

	Uitgevoerd	Controle
<u>Water- en slibmonstering:</u>	Ja	OK
Hoeveelheid water:	0 cm	
Zuurtegraad:	pH	
Conductiviteit:	mS	
<u>Dichtheidscontrole:</u>		
Ultrasoon:		
Boven vloeistofniveau:	dB	
Onder vloeistofniveau:	dB	
Onderdruk:	Ja	OK
Drukverlies:	mbar/h	
<u>Potentiaalmeting:</u>	Nee	
	mV	
<u>Bodem onderzoek:</u>	Nee	
Rapport in bijlage:	Nee	

Accessoires

	Aanwezig	Controle
Peilmeting:		
:		
Overvulbeveiliging:		
Fluit:	Ja	OK
<u>Lekdetectie:</u>		
:	Nee	
Kathodische bescherming:	Nee	
	mV	

Opmerkingen

De tank werd gekeurd voor verwarming van gebouwen. Dit is een momentopname en bied geen garantie voor de toekomst.

Besluit

De tank mag in dienst blijven

Technicus

Rudi Swennen
SV05267

Voor kennisname