

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentieële eenheid



Hier




ik!

Laar 66 bus 7, 2440 Geel

appartement

identificatiecode: 13008-G-OMV_2021072645/EP16959/A001/D01/SD008

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 13-03-2024

Handtekening:

KENNETH ALDELHOF

AR'TUUR PROFESSIONEEL ARCHITECTENBUREAU
EP16959

Dit certificaat is geldig tot en met 13 maart 2034.

Energieprestatie- en binnenklimaat-eisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

✓ Het E-peil voldoet.

E11

Eis = BEN

Andere eisen

- ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ✓ Vloeren
 - ✓ Muren
 - ✓ Vensters
 - ✓ Dak
 - ✓ Andere constructiedelen
- ✓ Het S-peil (S20) voldoet .
- ✓ Het risico op oververhitting is beperkt .
- ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- ✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	08/07/2021
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	1.656
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	48
Beschermd volume (m ³)	283
Verliesoppervlakte (m ²)	119
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	95
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,45
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,39
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	427
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31175091 / 31175100

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

KENNETH ALDELHOF
AR'TUUR PROFESSIONEEL
ARCHITECTENBUREAU
2440 Geel
EP16959 | 0474627037

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.