

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 38208
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: guy.croes@ewsenergy.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

Voorl. verslagnr.:
Datum: 08/07/2020

EARTH WIND & SOLAR ENERGY
PADDEBROEKEN 2
1785 MERCHTEM

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) – Algemene Directie Energie

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 483 RYCKEBOER Noah
Installateur/verantw. werk: **Naam:** EARTH WIND & SOLAR ENERGY **Adres:** PADDEBROEKEN 2 1785 MERCHTEM **B.T.W.:** BE0887478140
Adres installatie: STEVENS LEIREKEN 95 MERCHTEM 1785 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: PV - installatie **Toestel/Install. ID:**
EAN nr.: / **Leverancier:** /

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. BVR van 19 november 2010 inzake de bevordering van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen. Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 24 februari 2004.
Type: gelijkvermogenscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (Bfot 8.4)
Datum: 08/07/20 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/07/2045 **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter muren, valse plafonds, etc. uit.

INSTALLATIE

Zie één draadschema en opstellingsschema.

Opstelling	Aantal strings en panelen/string	1	
	Totaal geïnstalleerd vermogen DC	3960 Wp	
PV panelen	Aantal-merk-type	12 – PANASONIC – HIT N330 KJ01	
	Piekvermogen (Pmax)	330	Wp
	Kortsluitstroom (Isc) +25°C	5.99	A
	Open Klemspanning (Voc) - 10°C	71.2	V
Omvormer	Aantal-merk-type	1 – SOLAREDGE – SE3000H	
	Serienummer	SJ2919 0731AA747 7B	
	Max vermogen (Pac max)	3000	VA
	CE attest voorgelegd	In orde	
	Max. vermogen (Pdc max)	3000	Wp
	Max.toelaatbare stroom (Idc max)	9	A
	Max.ingangsspanning (Vdc max)	480	V
Productiemeter (vereist ≥ 10kW)	Serienummer	/	
	Merk	/	
	MID markering of ijking	/	
	Stand	/	

