E

ATK
Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w
Externe Dienst voor Technische Controles
Mechelsesteenweg 247-249 – 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 **Fax 015/55 06 30**

VERSLAG NR ...CG. 13 . 351 . N.O
ADRES INSTALLATIE: ...Hazgate 80 Wichelen
EIGENAAR : ...
Adres : ...zie adres
OPDRACHTGEVER : ...Overzinder bvba
Adres : ...Puttenhoek 49 Sint Nikolaas
BEHEERDER/UITBATER : ...
Adres: ...
EAN-code : ...

STROOMVERDELER : ...
Meter nr. : ...
Index : Dag : ... KWh ; Nacht : ... KWh

PROCES-VERBAAL VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 2/8/2013 ; Aanvulling van verslag nr. ACA 100001539 re/2013051369 ; Type der lokalen : Huishoudelijke woning
Aard installatie: (Bestaande) - Verzwaring - (Overdracht van eigendom) - Tijdelijk - ...
Elektrische installatie (voor) / na 1.10.81 - ... ; Met (Zonder) BA4 / BA5 ; AREI art. 86 -87 - 276 bis
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 40 A ; Alg. schakelaar: type: DS40A/A30mA
Netaftakkabel (type & sectie): bestaand mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): vob 6 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - (pennen) - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: (TT) - TN - IT ...
Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanen: 21 ; Spreidingsweerstand : 14 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: ... MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage
DS40A/30mA A–R
Kring L → 1–5

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 271 – 276 (276bis) ...
en de technische procedure(s) TPR-E12P - ...
In het bijzonder werden de hierna volgende controles verricht : a - b - c - d - e - f - g - h

Legende : a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2,75 maal de gevoeligheid van het apparaat;
f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden v/d respectievelijke stroombanen : (ja) - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: ...

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT

: De installatie voldoet - ~~niet~~ - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - ~~was~~ - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
~~Een aanvullend onderzoek dient door ATK te worden uitgevoerd vóór~~ ...
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 2/8/2038.
(AREI art.271) (AREI art.277) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De werken nodig om de inbreuken ~~te doen~~ verdwijnen ~~moeten~~ zonder vertraging ~~uitgevoerd worden~~ en alle maatregelen ~~moeten~~ getroffen ~~worden opdat~~ de in overtreding ~~zijnde~~ installatie, indien zij in dienst blijft, ~~geen~~ gevaar vormt voor de personen of goederen.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Dominique GEERINCKX

Gescand met CamScanner