

Nr teller :
N° comp :

Rapport de contrôle:

EAN code 31445640004611891

Plaats van het onderzoek : ru. H. Guermant 34 (10/31)
Lieu du contrôle :

Date du contrôle : 31.3.2016

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Aardelektrode : <u>27.6</u>	Isolatie : <u>8.5</u>	Aantal verdeelborden : <u>2</u>
Electrode de terre : <u>Ohm</u>	Isolement : <u>Mohm</u>	Nombre de tableaux : <u></u>

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK Contrôle visuel : général : ☒ ☐	Indirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOK Contact indirect : ☒ ☐
--	--

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements :	Liaisons equipotentielle :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)	VISUM :
Opmerkingen/Remarques :	Datum/date :

note: ^{reant} receptors + sensitive nerve paths

Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du ☐ 8.2.1 ☐ 8.2.2

Resultat / Conclusion :	Niet conform	Conform	N° vorig rapport
☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1.	○	○	
☐ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage. De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (6.52-Livre 1) - De volgende periodieke controle moet			

termijn (6.5.2 Boek 1) Prochaine visite de controle: / Volgende controlebezoek:

Q L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du DTU 6431 (NF C 15-100) :
 Q Conformément 6.5.7. Livré, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le :

Overeenkomstig 6.57 Boek 1, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor:

☐ La visite de contrôle prévue par 8.4.2.2 Livre 1 doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente -
Het controlebezoek voorzien door 8.4.2.2 Boek 1 moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur.