

Schéma(s) unifilaire(s) : 2

Plan(s) de position : 3

Annexe(s) : 0

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique domestique à basse tension et à très basse tension suivant les prescriptions du RGIE Livre 1 (AR 08/09/2019).

1. Identification

Adresse de l'installation (Unité d'habitation) : **Bols Nonet SA, Rue Cité du Chestia 12A- 5170 Profondeville**
Propriétaire/exploitant/gestionnaire : **Idem**,
Responsable de l'exécution des travaux : **BMD**
Compteur : n°: **1LGZ04894449337**
Index 1.8.1 : **1.471kWh** 1.8.2 : **2.864kWh**

EAN : **Non communiqué**
2.8.1 : **0kWh**

TVA : **Néant**

2.8.2 : **0kWh**

2. Branchement

Tension de service : **Mono 230V**
Protection branchement : **Existante de 50A**
Alimentation tableau principal : **VOB - 2x10mm²**
Interrupteur général : **63A/300mA - type A**

Cachet GRD : ORES

3. Prise de terre, circuits, protections

Type de prise de terre : **Boucle(s) de terre**

Nombre de tableau	Dénomination	Nombre de circuits
1	TGBT	1

4. Description

Installation datant d'après le 01/03/2025.

Voir plan(s) et/ou schéma(s) en annexe.

Photovoltaïque : Installation composée de 12 panneaux de 450Wc et de 1 onduleur de type Huawei Sun2000-4.6K-LBO avec les caractéristiques suivantes :
Onduleur 1 : numéro de série TA2510170338 de Pmax AC 5000VA

5. Contrôle

Type de contrôle : **Chapitre 6.4. Contrôle de conformité avant mise en usage.**

Base : **Sous-section 4.2.4.3. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les lieux domestiques., Chapitre 7.112. Installations photovoltaïques (≤10kVA).**

Dérogations : **Néant.**

Résistance de dispersion de la prise de terre : **2.82Ω**

Isolement général : **2.4MΩ**

- ☒ Adéquation entre les dispositifs de protection différentiels et la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre
- ☒ Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités et les sections des circuits qu'ils protègent
- ☒ Correspondance des schémas à l'installation
- ☒ Etat du matériel d'installation fixe
- ☒ Contacts directs et indirects
- ☒ Fonctionnement des dispositifs de protection différentiel par leur bouton test
- ☒ Boucles de défaut et raccordement correct des dispositifs de protection différentiel
- ☒ Continuité des connexions équipotentielles et des conducteurs de protection

6. Infractions/Observations

Inf/Obs

Article réf.

Néant

Infraction(s) – Observation(s)

7. Conclusions

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

La nouvelle installation est conforme aux prescriptions du RGIE Livre 1.

Le dispositif de protection différentiel : **était plombé**

Les schémas ont été visés

Le prochain contrôle est à effectuer avant le : 21/05/2051

8. Conseils (Rappel des prescriptions réglementaires)

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique. Toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier.
Il y a lieu d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral Economie, Direction Energie Electrique de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence de l'Electricité.
(1) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Pour OA : **Mathieu Mercier**
Date d'émission : **26/05/2026**

Date : **21/05/2026**

Visa:


 **Mathieu MERCIER**
0455/10.83.23