

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: VAN DEN HEUVEL RUDI
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0479/55.35.20
e-mail: vdh.rudi@telenet.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4969560
Voorl. verslagnr.:
Datum: 10/01/2018



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:
BEKAERT RUDY
KRUIBEKESTRAAT 21
9150 BAZEL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie: bestaande Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: BEKAERT RUDY KRUIBEKESTRAAT 21/BUS 2 BAZEL 9150
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271/271bis/278
Datum onderzoek: 10/01/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/01/2043 Onderzoeker: LIEVENS CLINT
Eigendom van: BEKAERT RUDY KRUIBEKESTRAAT 21/BUS 2, 9150 BAZEL
Installateur: BEKAERT RUDY KRUIBEKESTRAAT 21/BUS 2, 9150 BAZEL
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 2653965 Stand I: 6702 kWh Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstsparing: 1 x 220V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: aut. maatsch. Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: / mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EAVB aantal geleiders: 4 doorsnede: / mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: 3,7 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 63A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 63A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 8,4 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 9

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
N Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

1/1

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49