


ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76



O. ref.: SC 381

U. ref. _____

VERSLAG NR.: 381-130642-03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Hoefijzenstraat 62
3050 Leidsberg

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: Elektro Binge Buba

INSTALLATEUR: Hoeksken 56

Adres: 3940 Evergem

BTW of IK: _____

EAN: DNB

Ref.: _____

Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 19-06-2013

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

~~(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)~~

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230V Mono V Bescherming van de aansluiting 2p. Aut 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type 2p. DS 40A-93A

Type van de aardelektrode: Juc - baren ? pennen - horizontale geleider

Schema TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 11 + 3; RA: 28,0 Ohm; RI tot 2500 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie schema's in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen inbreuken

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers
naam:

handtekening:

Nota's: Woonst is bemenkeld & bewoond

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 12-06-2018 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

BTV
BTV OVL
Sven Clauwaert
SC / 381

De directeur,

BELAC
115-INSP