



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 17/06/2026
ID-label:

Merk en type meettoestel: Testo 312-4 Serienummer: 62055478

Datum verslag: 17/06/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Brusselsesteenweg
Huisnummer 471
Busnummer
Postcode 9230
Gemeente WETTEREN
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Brusselsesteenweg
Huisnummer 471
Busnummer
Postcode 9230
Gemeente WETTEREN
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir 2300 L
Datum plaatsing na 01/08/1995 (Nieuw)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig

Ja Nee
☐ ☒

Aanwezig

Ja Nee
☒ ☐

Keuring

OK NOK

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Uitmonding leidingen	☒	☐	☒	☐
Staat aanvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
Lekt stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR	☒	☐	☒	☐
Algemene staat tank	☒	☐	☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☒	☐	☒	☐

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Drukverlies 0 mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jonas Ryckaert (erkenningnummer SV06349)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

CLACCEEG















TANK NUMBER:	23 • 11 • 9152	
FABRIKANT:	KINGSPAN ENVIRONMENTAL 62-090 ROKIETNICA POLAND UL TOPOLOWA 5	
YEAR:	2013	
TYPE:	PPT	NETTO WEIGHT: 215
DIMENSIONS:	250 X 90 X 210	
CAPACITY:	2300	
NORM:	EN 13341	
PROTYPE NUMBER:	AV60142711/001	
TEST PRESSURE:	0,3 Bar	
MAY BE STORED IN- & OUTSIDE		
GUARANTEE:	10 YEARS	
IMPORTER:	NV VAN MARCKE LOGISTICS TEL.: +32(0)56 23 75 11 B - 8500 KORTRIJK	



TANK NUMBER:	23 • 11 • 9152		
FABRIKANT:	KINGSPAN ENVIRONMENTAL 62-090 ROKIETNICA POLAND UL TOPOLOWA 5		
YEAR:	2013		
TYPE:	PPT	NETTO WEIGHT:	215
DIMENSIONS:	250 X 30 X 210		
CAPACITY:	2300		
NORM:	EN 13341		
PROTYPE NUMBER:	AV60142711/001		
TEST PRESSURE:	0,3 Bar		
MAY BE STORED IN- & OUTSIDE			
GUARANTEE:	10 YEARS		
IMPORTER:	 NV-VAN MARCKE LOGISTICS TEL.: +32(0)56 23 75 11 B-8500 KORTRIJK		





