

**ACA vzw**Erkend controle
organisme
Huishoudelijke installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexla: 068-2516997-68
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

11200

Ref: 2013120028

VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Albert Van Dyckstraat 48 bus 2, 2300 TURNHOUT		
Eigendom van:	AERNOOTS		
Opdrachtgever:	Aernouts Kelly, Moleneind 25, 2275 LILLE		
Type lokalen:	Appartement	Distributienetbeheerder:	EANDIS
EAN-code installatie:	Niet opgegeven		
Installateur:	/		
BTWnr:	/	of ID-kaartnr:	/
Agent-bezoeker:	Sven Fiten	Uitgereikt te:	/

op /
Datum onderzoek: 24/12/2013

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)


Type keuring:	Art 271/271bis	Periodieke controle(verkoop)
Bijkomende info:	Bouwjaar na 01/10/1981	
Herkeuring op:		

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	1x230v	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	?? mm²	- Type:			
Aardelektrode:	Aardlus	Sectie:	35 mm²	Aardgeleider:	16 mm²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	- DI:	300 mA	Aantal polen:	2
Extra hoofddifferentieel(s):					
Bijkomende differentieel - In:	40 A	- DI:	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):					
Aantal eindstroombanen:	5	Aantal borden:	1	Tarief:	Dag

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	2,7 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	/
Algemeen Isolatie niveau:	/ MOhm	Diff. stroominrichting, testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materiaal:	Niet In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	Niet In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit :
DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREIDe installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
vóór: 1 jaar na datum onderzoek ☒ door hetzelfde organisme (*)**AANTAL BIJLAGEN**
Situatieschema's: Nee
Eendraadsschema's: Nee
Andere:DE AGENT BEZOEKER:

Visum distributeur (art 270)**Visum controle organisme****ACA vzw - Erkend Controle Organisme**
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in die blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.