



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P035430181101

N 028879

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonie : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.:

Aanvrager: AEW De Sutter

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam:
AEW De Sutter
Ident. Kaart nr.:
BTW nr.: BE 0721.055.144

Naam, Voornaam: Gev. Huys mij v. Bervae
Adres: A. Koolandweglaan 1
Post nr. + Stad: 9150 Nijmegen
Tel: / /

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Woonenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ 2 Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ 3 Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwarend	☐ Art 276bis: verkoop van een woonenheid		☐ Art	☐ Art	☐ 4 Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	EAN niet meegedeeld	kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr.: Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	Meterstand dag:	nacht:
Beschrijving installatie	Ontworpen voor U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V	Type aardelektrode:	☒ aardingslus ☐ pen / baar
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	Voedingsleiding hoofdbord:	Aantal eindstroombanen: 13
	Algemene differentieelstroominrichting: 270 A / 30 mA	Aantal borden: 1	
Zie schema			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☒ Toestellen ☒ Materieel ☒ I-/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 5,65 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: 1,1 MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		19/10/09
Nihil		Chs-lbs
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		Naam:
Nihil		VHVOORENPA
Opmerkingen	nota, keuken, badkamer en verduistering met geplaatste	ok
Nihil		Visum:
		[Handtekening]

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 24/10/2013 (*)

door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Vanden Vaele

Agent nr. 3563

Datum: 24/10/2009

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): ☒ Eëndraadsschema(s):

Voor de directeur generaal: Handtekening

VANDER VAET WIM
Inspecteur
0475/93.83.44

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te reflecteren. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen blesserd of overleden zijn, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten genomen worden opdat de in overtredding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



VZW - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel: +32(0)2 674 57 11 • fax: +32(0)2 674 59 99 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 1035430151 / 02

N 028880

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☒ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.:

Aanvrager: AEW De Sutter

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam:

AEW De Sutter

Naam, Voornaam:

Adres:

Post nr. + Stad:

Tel.:

Ident. Kaart nr.:

BTW nr.: BE 0421-055-141

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ 1 Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ 2 Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☒ 3 Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwarend	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art	☐ Art	☒ 4 Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☒ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	Meterstand dag:	nacht:
	Bescherming aansluiting (A):	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ kWh excl. nacht meter:
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_n :	☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V	Type aardelektrode:
	Maximale nominale stroom (A):	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☒ aardingslus ☐ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord:	$4 \times 10 \text{ mm}^2$ - Type: $XV-B$	☐
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting:	30 mA / 300 mA	Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12
☒ Zie bijlage			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ l-/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: $5,66 \Omega$	☒ Algemeen isolatieniveau: $2,6 \text{ M}\Omega$	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
☒ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB:
☒ Nihil		Naam:
Opmerkingen	<i>nota: keulen, bak en verlichting niet geïnstalleerd</i>	Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie: ☒ voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie: ☒ voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: Vanden Vout

Agent nr.: 3543

Datum:

Aantal bijlagen:

☒ Situatieschema(s):

☒ Eendraadsschema(s):

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 24/10/2033

door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Voor de directeur generaal: Handtekening



VANDER VAET WIM
Inspecteur
0475/93.83.44

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te weten aan elektriciteit waarbij personen of goederen schade lijden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten genomen worden opdat de in overtredding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.