



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Ollieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW: BE 0402 726 875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.:

30532280



N 177196

Resi code: 11

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☒ Jan Ollieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: <u>Van der Velde, Jan</u>	Naam, voornaam: <u>A. Woonenheid</u>
Adres: <u>Heckelbeekweg 1118</u>	Adres: <u>Heckelbeekweg 1118</u>
Ident. Kaart nr.: <u>3020 Heert</u>	Post nr. + Stad: <u>3020 Heert</u>
BTW nr.: BE	Tel.: /

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Woonenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☒ Art 271	☐ periodiek	☒ controle	☒ Verkoop	☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwarende	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een woonenheid	☐ Art	☐ Art	☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr.: <u>2023332</u>	meterstand dag: <u>17398</u>	nacht: <u>21904</u>	☐ kWh excl. nacht meter:
Bescherming aansluiting (A): ☐ 020 ☐ 025 ☒ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr.: meterstand:		
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode:	
Maximale nominale stroom (A): ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐ aardingslus ☒ pen / baar		
Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>16</u> mm ² - Type: <u>XVB</u>	☐		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40 A / 300 mA</u> Aantal borden: <u>2</u> Aantal eindstroombanen: <u>25.3</u>		
☒ zie bijlage(n)	<u>Stuurbord Dakrin, 3 circuits 5A out II met 3x 1.5mm²</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>10,9</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>1.8</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☒ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>n.v.t.</u>
Inbreuken Bestaande installatie	<u>geen.</u>
Opmerkingen	<u>* Schema's vervolgafgeven (xi Bord Dakrin)</u> <u>* niet gebruikte kabels verwijderen (isoleren) (xi 1 + 1.5mm²)</u> <u>* Kabels degelijk bevestigen (Hoofd voedingskabel + Reuker)</u>
☐ Nihil	Visum DNB of aangestelde:

Besluit(en):

- ☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: Agent nr.: Datum: 24/07/2017Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): 4 ☒ Eéndraadsschema(s): 3 ☐

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolgafgeven voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moesten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



VINÇOTTE vzw

2767



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P.2767.1352



N 255173

Resi code:

6

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☒ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>Vandewalle Jeroen</u>	Naam, voornaam : <u>Vandewalle Dirk</u>
Ident. Kaart nr. : <u>591-525098-84</u>	Adres : <u>Modelerslaanweg 11B</u>
BTW nr. : BE	Post nr. + Stad : <u>3020 Herent</u>
	Tel. : <u>1</u>

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☒ wijziging	☒ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwarend	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art	☐ Art	☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. : <u>2192944</u>	meterstand dag : <u>124034</u>	nacht : <u>124034</u>
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr. : <u>1</u>	meterstand : <u>124034</u>
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode :	☒ aardingskous ☒ pen / baar
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100		☐
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>16</u> mm ² - Type : <u>XVB</u>		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>26</u>
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>12,3</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>1,8</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>geen</u>	Visum DNB of aangestelde :
☒ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	<u>D.V.T</u>	
☐ Nihil		
Opmerkingen	<u>* Zie bijlage met de te maken werken</u> <u>* Bijwerken van de te maken werken</u>	
☐ Nihil		

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : David Peeters Agent nr. : 05/09/2014 Datum

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema's : 4 ☒ Eéndraadsschema's : 3

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen of goederen schade lijden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. Indien u niet in staat bent de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 05/09/2019 (*)
☐ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

DAVID PEETERS
Inspecteur Brabant
nr 2767
VINÇOTTE GSM 0478/78.26.74



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P027671352



N 255173

Resi code

6

☐ Antwerpen-Limburg tel. 03 221 86 11
☒ Brabant tel. 02 674 57 11

☐ Oost & West - Vlaanderen tel. 09 244 77 11
☐ Wallonië tel. 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken		Installatie		Eigenaar of beheerder	
Naam, voornaam <i>Vandewelde Jeroen</i>		Naam, voornaam <i>Vandergelde-Dierix</i>			
Ident. Kaart nr <i>591-025088-04</i>		Adres <i>Winkelcentrum MIP</i>		<i>idem Plant</i>	
BTW nr BE		Post nr + Stad <i>3020 Heverlee</i>			
		Tel			

Basis van het onderzoek		Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)			
☒ Art 270	☐ ingebruikname	☒ wijziging	☒ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art
	☐ Art 276bis	verkoop van een wooneenheid		☐ Art	☐ Art

Algemene gegevens elektrische installatie			
Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr <i>2192744</i>	meterstand dag <i>12/03/14</i>	nacht
	Bescherming aansluiting (A)	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr meterstand
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n	☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V ☐	Type aardelektrode
	Maximale nominale stroom (A)	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☒ aardingskabel ☒ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord	<i>4</i> x <i>6</i> mm ² - Type <i>XVB</i>	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting	<i>40</i> A <i>300</i> mA	Aantal borden
☒ zie bijlage(n)			Aantal eindstroombanen <i>26</i>

Metingen - testen - controles - verzegeling	
☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking
☒ Montage	☐ Toestellen
☒ Materieel	☒ I>doorsnede
☒ Schema's	
☒ Aardingsweerstand <i>2.3</i> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau <i>1.8</i> MΩ
☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit
☒ Test diff	
Differentieelstroominrichting ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden	

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes zie keerzijde)	
Inbreuken Nieuwe installatie	<i>geen.</i>
☒ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	<i>N.V.T</i>
☐ Nihil	
Opmerkingen	<i>* Zie bijlage 1 en 2 op de tekening * Bijzondere aanpak tijdens de werken</i>
☐ Nihil	

Besluit(en):	
☒ De nieuwe installatie	☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI
☐ De bestaande installatie	☐ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI

Agent bezoeker:

Naam: Agent nr: Datum: *05/09/2014*Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): *4* ☒ Eéndraadsschema(s): *3*

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangelegde wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te weten aan elektriciteit verboden te worden.

De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie te stellen.

☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek.

☐ elementen, nodigen we U ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het eindcertificaat en kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor
05/09/2014 (*)
☒ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal: Handtekening



David PEETERS
Inspecteur Brabant
tel. 02 2767
GSM 0478/78.26.74



vzw AIB-VINÇOTTE asbl

BTW-TVA: 402 726 875

N° 013810

Ontvangen van / Reçu de

BL

Naam

Nom

VANDERVELDE

Bedrag in euros / Montant en euros

0158,00

Bedrag in letters / Montant en lettres :

Honderd achten vijftig euro

Verslag / Rapport N°

7027071352

Datum :

Date :

05/09/14

Handtekening / Signature



Agent :
David PEETERS
2767
CENTRUM DIV.CENTRE
GSM 0478/78.26.74



Ontvangen / Reçu - n° 145501

van / de :

Naam

Nom

VANDERVELDE

Bedrag in euros / Montant en euros

-105,-

Bedrag in letters / Montant en lettres :

Honderd vijf en zestig euro

Verslag / Rapport N°

30532280

Datum:

Date:

24/07/17

Agent N°:

2752

Handtekening / Signature :

☐ CHEQUE

☐ CASH

☒ BANK TERMINAL

☐ Factuur te sturen / Facture à envoyer