



Ringlaan 39  
1853 - Strombeek-Bever  
tel. +32 2 880 88 90  
info@aceg.be  
www.aceg.be

**Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie****CONFORM**

Datum keuring: 08/07/2025

Inspecteur: Yoshi Van den Eynden

Mentor: -

Installateur: Boax

ID-label: -

Klantreferentie: -

B.T.W. nr: BE 0791 505 548

Merk en type meettoestel: Metrel  
ET61557

Serienummer: 19481297

Datum verslag: 08/07/2025

**Plaats van het onderzoek**

Staatnaam  
Huisnummer  
Busnummer  
Postcode  
Gemeente  
Land

Ossenweg  
15  
  
2340  
BEERSE  
België

**Eigenaar**

Naam  
Staatnaam  
Huisnummer  
Busnummer  
Postcode  
Gemeente  
Land

Ossenweg  
15  
  
2340  
BEERSE  
België

**Installateur**

Naam  
BTW nr.  
Telefoonnummer  
E-mail

Boax  
BE 0791 505 548  
0489508086  
bart@boax-con.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448620040737384

Teller Nr.: 1SAG3100805872

**Aard onderzoek:**

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm.

Max beveiliging: 32 A

Aantal borden: 5

Aantal kringen: 67

Aardelektrode: Horizontaal in de grond ingegraven metalen geleider(s)