

### Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie J. De Costerstraat 6, 2960 Brecht  
Naam eigenaar Jagers  
Adres eigenaar idem,  
Type object PV installatie  
EAN-code niet beschikbaar  
Aard installatie nieuw  
Doel onderzoek in dienststelling



Het onderzoek is verricht op 16/02/2018 volgens artikel art 270 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

### Installatiegegevens

|                                      |              |                                             |     |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----|
| Spanning (V)                         | 3 x 230 (3f) | In hoofdschakelaar (A)                      | 40  |
| Type elektrode                       | pen          | $\Delta I$ differentiële schakelaar(s) (mA) | 300 |
| Ø voedingsleiding (mm <sup>2</sup> ) | 10           | Aantal verdeelborden                        | 1   |
| In hoofdbeveiliging (A)              | 40           | Aantal stroombanen per verdeelbord          | 1   |

### Metingen

|                      |           |                                                    |      |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------|------|
| Ra / Zs ( $\Omega$ ) | 9,78 / -- | Werking differentiële schakelaar(s)                | goed |
| Continuïteitsmeting  | goed      | Isolatieweerstand van de installatie (M $\Omega$ ) | >0,5 |

### Inbreuken

1. Nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc... zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

### Opmerkingen

(Ver)bouwjaar installatie: 2018  
Voor de omschrijving van de installatie zie schema's.  
Enkel de PV installatie is gecontroleerd.  
Aantal omvormers: 1  
Fabrikaat en Type: Sunny Boy  
Serienummer(s): 1930074981  
max vermogen in W: 2500  
Aantal Panelen: 10  
Vermogen panelen in Wp: 327

### Besluit

De installatie is conform het AREI.  
De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.  
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 16/2/2043, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 16/2/2018

Naam agentonderzoeker: Benjamin Vanderhoeven .....

Handtekening:

### Raadgevingen

- Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtsbrek of onrechtbrek te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
- Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

overheerst ook foutieve keuringen die in het verleden gebeurd zijn.

**\* de Arel-keuring wordt pas uitgevoerd nadat het volledige bedrag betaald werd. Opgelet, dit document heeft u nodig om de aangifte bij uw netbeheerder te vervullen.**

MR GROUP KORTRIJK  
DOENAERTSTRAAT 19  
8500 KORTRIJK  
+32 (0) 56 90 00 00

MR GROUP GENT  
KROMREDE 41  
9070 DESTELBERGEN  
+32 (0) 9 329 00 00

MR GROUP ANTWERPEN  
VAARTKAAI 52 B1  
2170 MERKSEM  
+32 (0) 3 501 00 00

INFO@MRGROUP.BE  
WWW.MRGROUP.BE  
BTW BE 842 496 864  
RPR Gent Afd. Kortrijk

ING IBAN BE26 3631 3353 8829  
BIC BBRUBEBB



## Attest 6% BTW

Beste, graag invullen en ondertekend terug sturen naar MR group Doenaertstraat 19 8500 Kortrijk.  
Of per email naar [info@MRgroup.be](mailto:info@MRgroup.be)

Indien wij dit document niet binnen een termijn van 1 maand na factuurdatum ontvangen zijn wij genoodzaakt 21% door te rekenen op de factuur.

Factuurnummer MR group: VF \_\_\_\_\_

Ondertekende:.....

Wonende te:.....

.....

Verklaart opdracht te hebben gegeven voor werken vallend onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit nr 20 van 18 juli 1986 van het BTW wetboek.

Aan het gebouw:.....

Gelegen te :.....

.....

Waarvan hij/zij eigenaar; huurder; vruchtgebruik; zaakvoerder is (omcirkel wat past) en dat

- effectief in gebruik is sedert ten minste tien jaar vóór het eerste tijdstip van verschuldigheid van de btw op de werken die worden uitgevoerd overeenkomstig .....  
( *het aannemingscontract, de bestelbon, het bestek, ...* ) de datum ...../...../.....
- voor de uitvoering van de vermelde werken uitsluitend een woonbestemming had
- na de uitvoering van de vermelde werken effectief en uitsluitend zal gebruikt worden als privéwoning,

en dat de werken waarop dit attest betrekking heeft, tot doel hebben invullen: de verbouwing, de renovatie, de rehabilitatie, de verbetering, het herstel of het onderhoud overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 1, punt1, van de ( nieuwe) rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970.

Gedaan te ..... Op .....

Handtekening met vermelding "gelezen en goedgekeurd"