



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 13/08/2026
ID-label: -

Merk en type meettoestel: Serienummer:

Datum verslag: 13/08/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Hazendreef
Huisnummer 8
Busnummer -
Postcode 3140
Gemeente Keerbergen
Land België

Eigenaar

Naam Peysmans Tom
Straatnaam Hazendreef
Huisnummer 8
Busnummer -
Postcode 3140
Gemeente Keerbergen
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir 2500 L
Datum plaatsing na 01/08/1995 (Nieuw)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Algemene staat
Waterdicht
Koolstofwaterdicht

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen
Staat aanvoerleiding
Staat terugvoerleiding

☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Stookoliefilter	☒	☐		
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐	☒	☐
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☒	☐	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	☐	☒	☒	☐
Elektronische sonde	☒	☐	☒	☐
TESTEN				
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐	Opmerkingen	
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			Drukverlies - mbar/h	
OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S				

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Bruno Delvaux (erkeningsnummer ERK/TS/105212)


Bruno Delvaux
ACEG VZW - #63

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

GRACEG



















