BELAC N°234-INSP

Erkend Controleorganisme EDTC
Organisme de Contrôle Agréé SECT

Electro-Test - Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek
T +32 (0) 2 751 98 39 E info@electro-test.be
BTW/TVA BE 0434.433.603

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : .....

Nr teller
N° comp 27381187

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle: 23

Bo 22/10/28/2

EAN code : .....

Aard onderzoek : Boek 1 KB 8/9/2019 Genre de contrôle : Livre 1 AR 8/9/2019	Huishoudelijk Résidentiel	H/C 6,4	H/C 6,5	HC 8.4.1	HC 8.4.2	HC 8.4.3	Netsysteem	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
		○	○	○	○	●		○

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle : Rue Jean Joseph PIRET 82 6210 FONCRET

Eigenaar
Propriétaire : N. NOLON A-F Adres : 4 4 4
Adresse :

Installateur : 4 4 BTW / TVA : .....
Datum van het onderzoek : 28/10/2022 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : Inspecteur : Re Broeyer

Onderzoek / Contrôle : ● Woning / maison ○ Appart. ..... ○ .....

Spanning / Tension : 2X230	Meter / bord verbinding : XVB 5X10 Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : 40A Protection max. :

Aardelectrode : 1 put Electrode de terre : 16,7 Ohm	Isolatie : 44,1 Mohm Isolement :	Aantal verdeelborden : 1 Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 14 Nombre de circuits terminaux :	TestΔIn		1.ΔIn	
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK
40A	300	A	général 2P	●	○	●	○
40A	30/2	A	14 circuits 2P 16A/32A	●	○	●	○
				○	○	○	○
				○	○	○	○
				○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK ● NOK ○ directe aanraking : OK ● NOK ○
Contrôle visuel : général : contact direct :

Indirecte aanraking : OK ● NOK ○
Contact indirect :

Aansluitingen : OK ● NOK ○
Raccordements :

Potentiaalvereffeningen : OK ● NOK ○
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : *(zie keerzijde / voir verso)*

VISUM :
Datum/date :

Opmerkingen/Remarques :

PAS

Afwijkingen toegepast van / Application des dérogations du ○ 8.2.1 ○ 8.2.2

Besluit / Conclusion :

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
○	○	...../.....
		...../.....
		...../.....

☒ **L'installation électrique est conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1.**
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1.
☒ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.
De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (6.5.2-Livre1) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (6.5.2. Boek 1) Prochaine visite de controle: / Volgende controlebezoek: 28/10/2047

☐ **L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre1. / De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek1.**
☐ Conformément 6.5.7. Livre1, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le .....
Overeenkomstig 6.5.7. Boek 1, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor.....
☒ La visite de contrôle prévue par 8.4.2.2 Livre 1 doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente -
Het controlebezoek voorzien door 8.4.2.2 Boek 1 moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l' inspecteur.....

Rappel des prescriptions réglementaires a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de remédier aux infractions constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbale de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.