



TECHNITANK bv

Uw specialist!

Kapelstraat 11
3583 Paal
BTW-nr: BE 0744 733 237
Erkenningsnr: SV05267
Tel: 0474/46 72 00
Technitank@gmail.com
AXA BE02 7512 1030 5740

Trompetstraat 20
3582 Koersel
België
Btw nr: Particulier

Conformiteitsattest

Tankreiniging en neutralisatie

Uitvoeringsdatum: **10 juni 2025**
Uitvoeringsadres:
Trompetstraat 20
Koersel

Gegevens reservoir

Laatste controle: Onbekend

Inhoud: 2 X 3000 Liter

Vorm: Cilindrisch

Klasse: Particulier

Tankresten: 250 Liter

Materiaal: Staal

Toegankelijkheid: Ontoegankelijk

Opmerkingen

De tanks werden open gemaakt, gereinigd en opgevuld met BENEFIL

Slotbepaling

Conform de wettelijke bepalingen van art. 6.5.5.5. en art. 5.17.2.12 van de VLAREM wetgeving op het definitief buiten werking stellen van boven- en ondergrondse opslagtanks, heeft de firma Technitank alle aanwezige tankresten verwijderd en opgeslagen in haar eigen opslagtanks. De verwerking en transport van de afvalstoffen gebeurt onder OVAM-code 115280.

Technicus

Swennen Rudi

Voor kennisname

