

**VINÇOTTE CERTIGO vzw**

Exploitatiezetel: Jan Olleslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Verslag nr.: 60364092

CN 13601

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen-Limburg
☐ O Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West -Vlaanderen
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

Resi code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie : n

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>Solter Ph</u>	Naam, voornaam : <u>Trompetchy J</u>
Ident. Kaart nr. : <u>11111111</u>	Adres : <u>Trompetchy J</u>
BTW nr. : BE	Post nr. + Stad : <u>3592 Roensch</u>
	Tel. : <u>02 674 57 11</u>

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐ Art 276 : verzwaring	☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	☐ Art 86 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art ...	☐ Art 271 bis ☐ Art 278 ☒ Art 286 ☐ Art ...	☒ Wooneenheid ☐ Huishoudelijke werken ☐ Gemeenschappelijke delen ☒ Werken
--	--	---	---	---	--

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr. : <u>5222222</u>	meterstand dag : <u>46098</u>	nacht : <u>25970</u>	☐ kWh excl. nacht meter :
Beschermingsaansluiting (A) : ☒ 020 ☒ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr. : meterstand :		
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode :	
Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐ aardingslus ☐ pen / baar		
Voedingsleiding hoofdbord : <u>h</u> X <u>12</u> mm ² - Type : <u>EXIB</u>	☐		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>4</u>	Aantal eindstroombanen : <u>19</u>
☒ zie bijlage(n)	<u>Greene Street 41, 251111 SN: K13992120011 CEM 10057</u> <u>Demeter Solter SE 6000 SN: SE611-1A 51002021-81 11X100</u> <u>Demeter Fine Energy 260WP x 240 6266W MAX 6000W</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☐ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ > doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>3,21</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau <u>2,05</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☒ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☐ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☐ Nihil
Opmerkingen	<u>Controle van een P.V. installatie</u>
☐ Nihil	Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : Ponnet Hou Agent nr : 3931 Datum : 29/06/2012Bijlage(n) : ☐ Situatieschema(s) : ☐ Eëndraadsschema(s) : ☐

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

29.06.19057 (*)☐ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur algemeen : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te verspreiden voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.




24 X Fire Energy 260 WP



1 X SE6000

serienummer : SF071-17-07F002DE4-83

Pmax = 6Kw



20A

EXVB 400V
Dif: 30mA

40A

Keuringsorganisme

AIB Vingotte



Micro Jonnet
Energieeskundige
Installateur Electriciteit
0780037650

De Verantwoordelijke

Joris Van Mechelen

Installateur

SolarPro bvba
Joris Van Mechelen
Koeybleuken 24
2300 Turnhout
tel: 0478/097.099

Groenestroommeter : K132801120011

CE marking : 11 00 51

EAN 541449206001557021

Stand teller op : 27/06/2012

Dag : 64123

Nacht : 25965