

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	93/2017/12/11/10	Datum van bezoek: Date de visite:	11/12/2017
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	KRYPTONITE bvba Zavelstraat 13b - 2870 PUURS BTW BE 0872.584.581	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	EA N-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Kasteelstraat 63 - 1730 ASSE		
Eigenaar: Propriétaire:	Cozy's Eddy -		
Installateur:	KRYPTONITE bvba	BTW/TVA:	BTW BE 0872.584.581
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	Art. hh: 86 -	Art. onderzoek: 271
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison	
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 1x400V+N	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 4 x 10 mm² XVB	Max. beveiliging / Protection max.: 40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle 6.16 Ohm	Isolatie / Isolement: 625 MOhm
	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1	
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 27	
In(A)	Δ In (mA)	Type
40A	300mA	A/s
40A	30mA	A/s
Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
Alle kringen	OK	OK
Alle kringen	OK	OK
AREI/RGIE		
271		
271		
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:
	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:
	OK	Aansluitingen: Raccordements:
	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:
	OK	

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

93/2017/12/11/10

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215


www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCCBEBB

info@electro-test.be



Eigenaar	Controleorganisme	Aannemer	Situatieschema Cozyne Eddy Kasteelstraat 63, 1730 Asse	Getekend	Gory Yannick	Kryptonite bvba Zavelstraat 13b 2870 Puurs 0478/94.02.78
			Bladzijde 1/2	Datum	10/12/2017	
				File		

Bladzijde 2/2