

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	355/2025/2/18/1	Datum van bezoek: Date de visite:	18/02/2025
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	NGV Rue des Gaillettes, Battice 28 - 4651 BATTICE BTW BE 0678.493.422	IK: CI:	/
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Tecteo	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	1SAG1200193351 / / /
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Sondeville 92 - 4680 OUPEYE	EAN-nr: N° EAN:	/
Eigenaar: Propriétaire:	Rue Sondeville 92 - 4680 OUPEYE	BTW/TVA:	/
Installateur:	N.G.V		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270 (Contrôle d'une installation domestique (studio/appartement/maison))		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique
Art. onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek voor de ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4) / Contrôle de conformité avant mise en usage modification/extension importante(6.4)
Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.2

Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison					
Netspanning / Tension de réseau: 1N400V	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 4 x 10 mm ² XGB	Max. beveiliging / Protection max.: 50A			
Aardelektrode / Electrode de terre: Pen/Piquets	12.1 Ohm	Isolatie / Isolément: 2.44 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1		
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:			Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 14		
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
63A	300mA	A/s	Général	OK	OK
63A	30mA	A/s	6 circuits	OK	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB



Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 18/02/2050.
De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden (opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of waren" verzegeld.
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 18/02/2050.
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositifs à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**

PIERRE Daniel

Algemene inlichtingen / renseignements généraux:

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)


RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

1
2
3
4
5
6
7
8
9


18/21/2018
Daniel PIERRE
ELECTROTEST
Daniel.pierre@electro-test.be
GSM : +32 492 73 06 92



63A 300MA
10.9
XGB 4X10
2X230V
COMPTEUR

NGV sprl
Rue des Gaillettes, 28 - 4651 BATTICE
TVA : BE0678 493 422
mail : n.g.v@skynet.be
Gsm : 0475 66 35 56

Désignation du dossier RUE SONDEVILLE 92 4680 OUPEYE Désignation du folio	Concepteur	Date	Modifications	Date dossier
	Réalisateur			Date folio
	Vérificateur			25/1/25
	CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL "BEE TECHNIQUE" DU GROUPE GEE-HAO			957/836



NGV sprl
 Rue des Gaillettes, 28 - 4651 BATTICE
 TVA : BE0678 493 422
 mail : n.g.v@skynet.be
 GSM : 0475 66 35 56

ELECTROTEST
 Daniel PIERRE
 Inspecteur
 daniel.pierre@electro-test.be
 GSM +32 492 73 06 92

18/2/2024

Désignation du dossier

REZ DE CHAUSSEE + 1^{er} ETAGE

Désignation du folio

RUE SONDEVILLE 92 4680 OUPÈVE REZ

Concepteur

Date

Modifications

Date dossier
25/1/25



Réalisateur

Date folio
25/1/25

Vérificateur

955 / 834

CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL SEE TECHNICAL DU GROUPE IGE-XAO



ELECTROTEST
 Daniel PIERRE
 inspecteur
 Daniel pierre 04 67 43 36 92
 GSM +32 492 43 36 92

18/2/2025

NGV sprl
 Rue des Gaillottes, 28 / 4651 BATTICE
 TVA : BE0678 493 422
 mail : n.g.v@ngvnet.be
 GSM : 0475 66 35 56

Désignation du dossier	Concepteur	Date	Modifications		Date dossier
	Réalisateur				25/1/25
Désignation du folio	Vérificateur				Date folio
					25/1/25
RUE SONDEVILLE 92 4680 OUPEYE					
CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL SEE TECHNICAL DU GROUPE IGEHYAO					
					956 / 835