

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Sbelga

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° *16076242*

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek:
Lieu du contrôle :

Av Milcampi 93 1030 Brl

Eigenaar

Propriétaire :

Collart Fr Adres Av Paul Deschanel 67 1030 Brl

Installateur :

Collart

BTW / TVA : *5903739906*

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

18.05.2010

Ik. / C.I. :

Inspecteur : *Vander N*

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning : <i>230V</i>	Meter / bord verbinding : <i>XVB 2x10mm</i>	Max. beveiliging : <i>40A</i>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelectrode : <i>p.gulthe</i>	Isolatie : <i>5,1m Mohm</i>	Aantal verdeelborden : <i>1</i>
Electrode de terre :	Isolément :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <i>7</i> Nombre des circuits terminaux :	TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271	278
<i>40/2</i>	<i>300 A</i>	<i>Generali A - 3 G</i>		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<i>40/2</i>	<i>30 A</i>	<i>pour A - 3 G</i>		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK ☒ NOK ☐	Indirecte aanraking : OK ☒ NOK ☐
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct :	Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements :	Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen / Remarques :

VISUM :
Datum/date :



ELECTRO-TEST
Marc VANDER AP
Hoofdkantoor
Gen +32 475 02 34 94

Font

Besluit / Conclusion	Niet conform	Conform	N° vorig rapport
De installatie is niet conform met het AREI en mag niet <i>niet</i> in dienst gesteld worden indienst blijven L'installation est niet <i>niet</i> conforme au RGIE et peut ne peut pas <i>être mise en service</i> resten De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T. L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T. Het einddraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.	276bis AK ☐ 274 AK ☐ <i>18 m</i>	276bis HK ☐ 274 HK ☐	<i>1</i>
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat hij niet in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.	271 AK ☐	271 HK ☐	<i>1</i>
Conformément à l'art 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.	276 AK ☐	271 HK ☐	<i>1</i>
Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op <i>18 maanden na de datum van de verkoopakte</i> La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard <i>18 mois après la date de l'acte de vente</i>			

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Font

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. du dossier de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'entrée dans ses attributions. d) l'obligation de signaler tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. e) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.