


	PROCES-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITE – Installation domestique <i>Installations électriques à basse tension et à très basse tension</i> <i>(Livre 1 – AR 8/09/2019) – Direction générale de l'Energie</i>	Page 1 sur 21
	VERSLAG VAN CONFORMITEITONDERZOEK – huishoudelijke installatie <i>Elektrische installaties op laag en zeer laagspanning</i> <i>(Boek 1 – KB 8/09/2019) – Algemene directie voor Energie</i>	
Rapport n° / Verslag nr : AVA20250618-08-A		Date d'émission / Redactedatum : 27/07/2025

Apave Belgium a.s.b.l. / v.z.w. Entreprise 0871.547.374 Chaussée de Namur, 61 1400 Nivelles Tél : +32(0)67/79.44.80 Fax : +32(0)67/79.44.84 E-mail : apave.be@apave.com Apave Belgium a.s.b.l. est accrédité par BELAC sous le numéro de certificat 305-INSP	Donneur d'ordre / Opdrachtgever : (nom)
---	---

Assurance qualité Apave / Apave kwaliteitsverzekering :	
Agent-visiteur / Agent-bezoeker : Axel Vanden Bulcke	N° mission / Ordernummer : 204818
	N° bon de commande / Bestelbon n° : Appel
	Date(s) de visite / Datum(s) van bezoek : 18/06/2025
Procédure interne utilisée / Gebruikte interne procedure : BEL 21.3 - Domestique conformité / huishoudelijke conformiteit	
Re-contrôle / Hercontrole : non / nee	

Conclusion du contrôle / Conclusie van de controle :	
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées. / De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of) waren" verzegeld.	
Prochain contrôle prévu / Volgende inspectie gepland : Avant 25 ans à compter de la date de visite / Vóór 25 jaar na datum van bezoek	
L'agent-visiteur, pp du dirigeant technique / De agent-bezoeker, in opdracht van de directeur	Le donneur d'ordre, pour accord / De aanvrager, voor akkoord
 Axel Vanden Bulcke	