



APRAGAZ

a.s.b.l.


Votre organisme de Contrôle / Service Externe de Contrôles Techniques

Rapport SB079058

Type K04

NUMEROS D'AGREMENTS:

- FLANDRES 2002/H064
- BRUXELLES AGR 001
- WALLONIE 99/002



Rapport de l'examen une installation en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane ou de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges (A.R. du. 21/10/1968 et ses modifications + prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement Wallon dd 7 juillet 2005)

C	CU5174833	R	295933228
----------	-----------	----------	-----------

A LA DEMANDE DE PRIMAGAZ NOUS AVONS PROCEDE LE 23-02-23 AU CONTROLE DU DEPOT SIS :

Rue du Plan d'eau 9 , 5580 Han sur Lesse

UTILISATEUR:



+32478344990

RESERVOIR	CONSTRUCTEUR	NUMERO	CAPACITE	DATE-E
	SILVA MATOS	295933228	2950	10-05-22
	N° CERTIFICAT	DELIVRE LE	PAR	VERITAS
SOUPAPE DE SECURITE	OMECA (U)	1	DATE	01-2022
			ECHEANCE	01-2032
ATTESTATION DE TUYAUTERIE				CLAPET ANTI-RETOUR Oui
N° de l'habilitation	INSTALLATEUR	CODE POS	COMMUNE	CERTIFICAT
PAT extérieur	LKC tankplaatsing	3600	GENK	02-08-22
PAT intérieure	VINCOTTE	5030	GEMBLOUX	16-11-22
Vérif extérieur	VERIFICATIE APRAGAZ	1120	NEDER-OVER-HEEMB	02-08-22
Vérif intérieur				02-08-22
AUTORISATION	CLASSE	DATE	EXPIRATION	CAPACITE ADMISE
	3	30-11-22	30-11-32	3000
	CAPACITE INSTALLEE			60%

REMARQUES:		INFRACTIONS:	
-------------------	--	---------------------	--

- Pour les installations réalisées ou modifiées après le 1/01/2007, l'attestation de tuyauterie doit être établie par un installateur habilité pour le gaz propane ou par un Service Externe de Contrôles Techniques.

- Limiteur de pression: Oui

UPS0 / OPS0 : N

Protection cathodique
circuit ouvert: -1039 mV
circuit fermé: -1520 mV
courant: 0.015 mA
liaison isolante: Y

CONCLUSION

L'installation répond aux prescriptions réglementaires et doit être réinspecté périodiquement. C'est-à-dire avant: 02-2028

RP 141/Rev.7-F Date : 23-02-23

Au nom de l'ASBL APRAGAZ, l'agent visiteur,

NID