

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma		volgnummer attest: 202608171755-75931	
naam: Bel Group bv - TankControle		technicus	
straat en nummer: Endepoelstraat 3A bus 001		voornaam en naam: Frank Scherens	
postcode en gemeente: 3210 Linden		erkenningnr.: SV07801	
tel.: 016/601640	gsm:	datum controle: 17/08/2026	
fax:		arbeidsduur: van 17:55 tot 17:57	
email: TankControle@belgroup.be			
ondernemingsnummer: BE0506.938.331			

klant		☒ particulier		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☐ onderneming			
naam: xx. Tank 2		naam contactpersoon: xx. Tank 2			
straat en nummer: Waterstraat 36		straat en nummer: Waterstraat 36			
postcode en gemeente: 3770 Zichen-Zussen-Bolder (RIEMST)		postcode en gemeente: 3770 Zichen-Zussen-Bolder (RIEMST)			
tel.:	gsm:	tel.:	gsm:		
email:		email:			

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier				onderneming			
☒ niet-ingedeeld				☐ ingedeeld			
☐ ingedeeld		☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)		☐ ingedeeld		☐ klasse 3 (vanaf 100kg)	
inhoud (l): 1500		☐ klasse 2		inhoud (l):		☐ klasse 2	
		☐ klasse 1				☐ klasse 1	
☐ ondergronds		☐ groeve		☒ cilindrisch		☒ staal (enkelwandig)	
☒ bovengronds		☒ niet toegankelijk		☐ rond		☐ staal (dubbelwandig)	
		☐ toegankelijk		☐ parallellepipedum		☐ roestvast staal	
		☐ inkuiping		☐ ovaal		☐ gewapend thermohardende kunststoffen	
		☐ andere		☐ andere		☐ andere kunststoffen	
						☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing:				tanknummer:			
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:							
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A		☐ gasolieverwarming type B		☐ diesel	
		☐ lampolie type C		☐ andere:			

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK



vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig							
visuele controle							
toezichtspuit/mangat		staat toezichtspuit		☐ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☐ aanwezig		dichtheid toezichtspuit		☐ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	
☒ niet aanwezig		staat deksel		☐ ok	☐ niet ok	☐ ok ☒ niet ok	
inkuiping		verontreiniging		☐ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	
☐ aanwezig		waterdicht		☐ ok	☐ niet ok	☐ ok ☒ niet ok	
☐ niet aanwezig						uitmonding leidingen	
☒ n.v.t.		koolwaterstofdicht		☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	
						☐ aanwezig ☐ ok ☒ niet ok	
						stookoliefilter	
						☐ aanwezig ☐ ok ☒ niet ok	
		algemene staat		☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:	
opslagtank		staat wanden (schildering, isolatie,...)		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
		algemene staat tank		☒ ok	☐ niet ok		
		zichtbare verontreiniging rond tank		☐ ja	☒ nee		
		organoleptische verontreiniging		☐ ja	☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering				☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
groeve / prefabconstr. / andere				☒ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem			aanwezig		controle werking	
	fluit		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
		andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok ☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☐ nee ☐ ok ☐ niet ok					
	☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)					
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok					
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:			controle werking	
		☐ fluïdum			☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok	☐ niet ok
		☐ andere:			☐ ok	☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal					☐ ok ☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): onder het vloeistofniveau (dB μ V): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:					
	opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok, ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:					
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING	
☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☒ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☒ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
Te treffen maatregelen: tank voldoet niet aan de vlarem II wetgeving, moet buiten dienst gesteld worden.	

GEEN VOLGENDE KEURING MOGELIJK	
 handtekening erkend technicus naam: Frank Scherens	voor kennisname  handtekening klant naam: xx. Tank 2 hoedanigheid: Klant