

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Eandis

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: *21/0244/1*

EAN code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr

Tijdelijk : Temporaire :	☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	☐	Indienststelling : Mise en service :	☐	Uitbreiding : Extension :	☒	Vernieuwing : Renouvellement :	☐
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Van Kuyperstraat 6

2600 Benen

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur : *Akman elektricien*

BTW / TVA : *6 861-882-414*

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. *1^{ste} verd.*

Spanning : <i>230V</i>	Meter / bord verbinding : <i>2x10~</i>	Max. beveiliging : <i>40A</i>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : <i>Ruim</i>	Isolatie : <i>73</i> Mohm	Aantal verdeelborden : <i>1</i>
Electrode de terre : <i>22 Ohm</i>	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <i>10</i>				TestΔIn 2,5ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :				OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
<i>63A</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>shoortsluiting A - J</i>				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<i>63A</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>shoortsluiting A - J</i>				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK ☒ NOK ☐	Indirecte aanraking : OK ☒ NOK ☐
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐	Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements :	Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

Nota: kerke, badkamer en verbinding zijn nog te plaatsen

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is - ~~niet~~ - conform met het AREI en mag - ~~niet~~ - tijdelijk - in dienst gesteld worden - ~~in dienst blijven~~.
L'installation est - ~~niet~~ - conforme au RGIE et peut - ~~ne peut pas~~ - temporairement - être mise en service - ~~rester en service~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk :
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le :
Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : *28/02/2033*
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur :

pour le directeur,
l'inspecteur :

NOTA : a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting in het dossier van de elektrische installatie te vermelden, c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn toezicht heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks van elektriciteit. d) de verplichting, wanneer er overredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation de signaler dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé est tenu d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Haute Surveillance des Installations Électriques Domestiques.