



A 0395629

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur : SPRI S.p.A.
Adresse : Rue de Pœunet 16
4350 DREYE

Organisme de contrôle : APRAGAZ **Inspecteur :** Gielis
Référence : EEG 651 / 14883 / P002 **Tél :**

Installation contrôlée : **Adresse :** Rue Totus Vent 1 Chemin Sennet
5030 Gembloere

Date du contrôle: 12 / 11 / 2014

L'habitant est : ☐ propriétaire ☐ locataire

L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 » : ☒ est présente ☐ n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :

Compteur : Classe Q_{max} : 6 m³/h Fabricant : Elster N° : 31031914 Index : 0000

Pression de service de l'installation intérieure : 2.1 mbar

Appareils d'utilisation :	Type	Marque	Puissance nominale
Nombre : <u>1</u>	<u>1</u>	<u>CH3</u>	<u>24 kW</u>
	<u>2</u>		
	<u>3</u>		
	<u>...</u>		

Conclusion :

L'installation neuve :

☒ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre**.
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation :

☐ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre**.
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

L'installation existante :

☐ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre**.
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques ARGB et Cerga. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Prescriptions appliquées

Date: 12 / 11 / 2014

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle