

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma naam: _____ straat en nummer: _____ postnummer en gemeente: _____ tel: _____ e-mail: _____ ondernemingsnummer: _____		volgnummer attest: _____ TECHNICUS naam: <u>JONAS LEEMAN</u> erkenningsnr. SV: <u>06316</u> datum controle: <u>15/02/2026</u> arbeidsduur: _____																									
Klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming naam: _____ straat en nummer: _____ postnummer en gemeente: _____ tel: _____ gsm: _____ e-mail: _____		adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t. naam contactpersoon: _____ straat en nummer: _____ postnummer en gemeente: _____ tel: _____ gsm: _____ e-mail: _____																									
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK																											
☐ particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: <u>2000</u> L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		☐ onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L																									
☐ ondergronds ☐ groeve ☒ bovengronds ☐ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____		☐ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____																									
☐ klasse 3 (zie achterkant "1") ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (zie achterkant "1") ☐ klasse 2 ☐ klasse 1																									
datum van plaatsing: <u>2006</u>		tanknummer: _____																									
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere : _____																											
KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)																											
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____																											
merk: <u>DE SPIJTERE</u>		fabricagenummer: <u>0600480</u>																									
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: _____		☒ nr. prototypekeuring: <u>EP05104-13-HC04</u> ☐ n.v.t.																									
norm: _____																											
☐ inhoud: <u>2000</u>		☐ diameter: _____ en lengte: <u>1500 x 2000 x 12</u>																									
*Dit is niet de merkplaat of klevende die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172 van titel II van het Vlaamse).																											
CONTROLE OPSLAGTANK																											
vorig certificaat/attest: <u>OK</u> ☐ aanwezig, datum: _____ ☐ niet aanwezig																											
visuele controle																											
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	staat toezichtspuit ☐ ok ☐ niet ok dichtheid toezichtspuit ☐ ok ☐ niet ok staat deksel ☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok																									
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	verontreiniging ☐ ja ☐ nee waterdicht ☐ ok ☐ niet ok koolwaterstofdicht ☐ ok ☐ niet ok algemene staat ☐ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☐ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok andere toebehoren: _____																									
opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,....) ☒ ok ☐ niet ok algemene staat tank ☒ ok ☐ niet ok zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee																											
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok																											
groeve / prefabconstructie / andere ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok																											
beproeving deel I																											
waarschuwings- of overvul/beveiligings-systeem (bijlage 5.172 van titel II van het Vlaamse) water- en slibmonstering (bijlage 5.174 van titel II)		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>aanwezig</th> <th>niet aanwezig</th> <th>ok</th> <th>controle werking</th> <th>niet ok</th> </tr> <tr> <td>fluit</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>elektrische sonde</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>andere:</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>			aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking	niet ok	fluit	☒	☐	☒	☐	☐	elektrische sonde	☐	☒	☐	☐	☐	andere:	☐	☒	☐	☐	☐
	aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking	niet ok																						
fluit	☒	☐	☒	☐	☐																						
elektrische sonde	☐	☒	☐	☐	☐																						
andere:	☐	☒	☐	☐	☐																						
hoeveelheid water: _____ cm pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: _____ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)		opmerkingen: _____																									

potentiaalmeting ☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde). ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____				
lekdetectiesysteem (bijlage 5.12.3. van deel II van het Vlaams) ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van: ☐ fluidum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☒ peilbuis + sensor/detector ☐ andere: _____	ok ☐ ☐ ☐ ☒ ☐	controle werking niet ok ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	akoestisch of visueel alarmsignaal ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd			
	dichtheidsbeproeving ☐ ultrasoon. boven het vloeistofniveau: _____ dB μ V onder het vloeistofniveau: _____ dB μ V ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode: _____		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.	
☐ opmerkingen: _____				
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____				
peilmeting	☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____		controle werking niet ok	
	peilstok		☒	☐
	mechanisch		☐	☐
	pneumatisch		☐	☐
	hydrostatisch		☐	☐
	ultrasoon		☒	☐
andere: _____		☐	☐	

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☒ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op _____ / _____ / _____, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op _____ / _____ / _____, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee	
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____	
☐ n.v.t.	
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd	inwendige inspectie: ☒ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ok ☐ niet ok	
opmerkingen: _____	

*De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieukundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING

☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaal of vlag is aangebracht, wordt maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatshappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING
 Niet-ingeedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lokaal vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verontreiniging van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslagtank buiten gebruik gesteld en wordt de houder gelidigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijdende schade aan de bodem en/of de natuur het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om opslagsleuven te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspilling in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op natuurlijke eigenschappen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieucoördinatie, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren voor _____ / _____ / _____	☐ n.v.t.
handtekening erkend technicus	handtekening klant