

SGS

Registre n°: 33497
 Adresse de l'installation: Rue d'Enbaive 260
 5100 Jambes 7^e Droit
 PROPRIÉTAIRE: Van der Ende Buffet
 Adresse: 25 Rue Marimont 5330 Marimont
 DEMANDEUR: TDEH
 Adresse:
 INSTALLATEUR: Boma
 Adresse: 63 901 chemin communal 5330 Marimont
 TVA ou CI: 627 586 130

DISTRIBUTEUR: ELECRABEL Compteur n°: Non placé Index: /
CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Appareils de mesures utilisés: Mesureur de terre n° SGS: 10059 Mesureur d'isolement n° SGS: 10059 Mesureur de continuité n° SGS: 10059
 Schéma liaison à la terre: TT - TN-MS Installation: Domestique (RGIE art. 86) TEC EE 102-112-122-902
 Date du contrôle: 6-5-05 Industrielle (RGIE art. 87/86-88) TEC EE 201-202-902
 Y a-t-il nécessité de zonage: Non / Oui (TEC EE 511-512)

Type de contrôle: examen de conformité avant mise en usage (RGIE art. 270) (Prescriptions distributeur)
 visite de contrôle périodique (RGIE art. 271) (RGIE art. 262) (Prescriptions distributeur) (Information importante au verso)
 visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art. 274) (Prescriptions distributeur) (Information importante au verso)
 Type d'installation: Existante - Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Chantier:
 Type locaux - compris dans l'installation: habitation (maison, appartement, autres...), compteur de chantier "domestique", parties communes d'une installation résidentielle, 41, 1^{er} Droit
 Début des travaux: fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5: Oui - Non
 Raccordement: Tension: 230 V AC-DC; Protection raccordement: Existante: / Inter. général: Diff 40 A, type: A
 Câble alimentation tableau principal: 2 x 1.0 mm², type: XUV3
 Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal
 Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 10; R_a = 3.6 Ω R_i tot = 100 MΩ
 DESCRIPTION: Voir schéma en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I _{Δn} (A)	I _{cc} (A)	Δ I _n (mA)
40 II	3000	300 mA
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
	Voir schéma	

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I _{Δn} (A)	I _{cc} (A)	Δ I _n (mA)
40 II	3000	300 mA
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
	Voir schémas	

- Les DPCDR installés sont adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre: Oui - Non.
- Les protections installées contre les surintensités sont adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: Oui - Non.
- Existe-t-il salle de bains - lessiveuse - salle d'eau - lave-vaisselle - sèche-linge - boiler - salle de douche: Oui - Non.
- Eclairage TBTS placé: Oui - Non.
- Chauffage électrique placé: Oui - Non.

INFRACTIONS CONSTATÉES - REMARQUES - NOTES:

Note: 1. Equipement en Attente (A. Pimier)
 - éclairage non placé
 - câble xuv 3x10 en accord avec le distributeur
 - étiquetage coffret en cours

DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: voir verso.

CONCLUSION: Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

L'installation est conforme sous réserve de ☐ (voir verso). Le DPCDR général est - étroit-plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux - trois personnes intéressées.

L'installation n'est pas conforme. Le DPCDR est plombé.

L'installation doit être vérifiée avant le 6/5/2030. (Art. 271 RGIE) ainsi qu'après toute modification ou extension importante.

L'installation peut être mise en service.

L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées.

L'installation ne peut pas être mise - maintenue en service.

Contrôlé par - Gecontroleerd door:
 L'AGENT VISITEUR
 N° 366
 Date/Datum: 6-5-05
 Agent 366 P. MONTEUR

NOM - FONCTION/QUALITE:
 Vu agent à la date ci-dessus

VISA DU DISTRIBUTEUR:

Netmanagement
 Dimitri MALICE
 District de Namur

DATE:

9/05/05

Approbation: TDIR

Feuillet n° 107697

SGS Bureau Nivelles ASBL
 Organisme de contrôle agréé

Square des Conduites d'Eau, 1
 Bd Sylvain Dupuis, 243/2

B-4020 Liège
 B-1070 Bruxelles

t +32 (0)4 365 62 71
 t +32 (0)2 411 60 35

t +32 (0)4 366 14 93
 t +32 (0)2 411 38 70

www.sgsburniv.be
 www.sgsburniv.be

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)

DEXIA 552-2890500-45 TVA/BTW BE 407.573.610