

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
België

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:
6.075

Datum van bezoek:	Inspecteur:
16-12-2021	Michael Di Martino
Plaats van het onderzoek:	Aard onderzoek:
Stationstraat 75 - Wichelen 9260	Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname (Livre 1 6.4)

Algemene gegevens

Adres van de installatie	Stationstraat 75 - Wichelen 9260
Gebouw	Huis
Eigenaar, beheerder of huurde	Eigenaar Stationstraat 75 - Wichelen 9260
Adres van de eigenaar	Stationstraat 75 - Wichelen 9260
Installateur	

Gegevens verdeler

DNB	Fluvius
Nummer teller	1SAG1100432231
EAN code	541448860021854501
Meter/bord verbinding	XVB 2X10
Net spanning	2 x 230 V
Maximum beveiliging	40 A 2P

Onderzoek

Schémas/plans	Equipotentiale verbindingen	Fundamenten	Elektrische installatie
OK	OK	vanaf 81	vanaf 81
Beschrijving van de installatie	Voir schéma/Zie schema		
Aantal verdeelborden	1		
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A		
DK Test van DSR	OK		
ΔI_n	OK		
Controle van de staat	OK		
Opgesteld materieel	OK		
beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK		
Protection contre les contacts indirects	OK		
beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK		
Type aardelektrode	Aardingslus		
Weerstand aardelektrode (Ω)	4		
Isolatie (M Ω)	> 0,5 MOhms		

Besluit

BESLUIT : CONFORM

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie was gericht op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn. De elektrische installatie voldoet aan de : eisen van Boek 1 van de ARIE (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Atlas Contrôle verklaart dat de inspecteur het differentiële stroombeveiligingsapparaat, dat aan het begin van de elektrische installatie is geplaatst, heeft verzegeld en dat hij het (de) ééndraadschema(s) en de plaatsingstekening(en) heeft goedgekeurd. Het volgende controlebezoek moet uiterlijk in 25 jaren worden afgelegd.

Handtekening van de inspecteur

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be BTW: BE0732536476

h *Ø*