

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

921863



ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT _____

BTW _____

TEL _____

MAIL _____

ADRES TAN^{KE} _____

Tankinhoud 5000 liter ☒ EW ☐ DW ☒ OG ☐ BG Datum plaatsing 1993
☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging	☒	☐	☐	
☐ Sonde ☒ Fluit	☒	☐	☐	
Aanwezigheid water en/of slib	☒	☐	☐	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	☒	☐	☐	
Rond vulpunt	☒	☐	☐	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	☒	☐	☐	
Vulling	☒	☐	☐	
Aanzuigleiding	☒	☐	☐	
Retourleiding	☒	☐	☐	
Tigerloop	☐	☐	☒	
Filter	☒	☐	☐	

Niveaumeting
☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☒ Peillat ☐ Andere: _____
Potentiaalmeting 586 Mv ☒ ☐ ☐
Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒
Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒
☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano
☐ Peilputten ☐ Andere: _____

Dichtheidstest: ☒ SDT ☐ Testo ☒ ☐ ☐
BOVENGRONDSE TANK
Algemene staat ☐ ☐ ☐
Buitenwand ☐ ☐ ☐
Inkuiping ☐ ☐ ☐
☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht

OPMERKINGEN

Tank ok!
40 cm mazout

Bc Betaald 164 €

PLAATS TANK Voertuin

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuuld worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM)

Vlaenderen
05584

DATUM KEURING 20 / 08 / 26

ERKENNINGSNUMMER: SV

ATTEST GELDIG TOT 20 / 08 / 31HANDTEKENING
TECHNICUSHANDTEKENING
KLANT