

CERTIFICAAT BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK ('HOUDER')**Firma**

naam: All-in tank service NV
straat en nummer: Sluis 2 Bus 4
postcode en gemeente: 9810 Eke
tel.: gsm: 09/2414172
fax.: 09/2414179
email: info@allintankservice.be
ondernemingsnummer: BTW BE 0881.597.861

volgnummer attest: K190067

datum controle: 20/10/25

arbeidsduur: van u tot u

Klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus☒ particulier
☐ ondernemingAdres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.

naam: Dhr. De Cooman Dirk
straat en nummer: Leistraat 37
postcode en gemeente: 9451 Kerksken
tel.: gsm: +32 (0)54/322657 +32 (0)475/933330
email: helenavandenbergh@hotmail.com

naam contactpersoon: Dhr. De Cooman Dirk
straat en nummer: Leistraat 37
postcode en gemeente: 9451 Kerksken
tel.: gsm: +32 (0)54/322657 +32 (0)475/933330
email: helenavandenbergh@hotmail.com

Inzamelaar/ afvalstoffenhandelaar

firmanaam: Recyc Oil
straat en nummer: Molenstraat 209
postcode en gemeente: 8710 Wielsbeke
tel.: gsm: 056/665316
fax.: 056/667898
email: info@recyc-oil.be
ondernemingsnummer: BTW BE0424.409.543

Vervoerder van afvalstoffen

firmanaam: All-in tank service NV
ondernemingsnummer: BTW BE 0881.597.861
voornaam en naam chauffeur:
handtekening:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☐ niet-ingedeeld, inhoud: L ☒ ingedeeld, inhoud: 10000 L
☒ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☒ ondergronds
☐ bovengronds

☐ groeve
☒ niet toegankelijk
☐ toegankelijk
☐ inkuiping
☐ andere:

☒ cilindrisch
☐ rond
☐ parallellepipedum
☐ ovaal
☐ andere:

☒ staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend
thermohardende
kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: 3 / /

tanknummer:

perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van

merk: ligend

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:

fabricagenummer:

☐ nr. prototypekeuring:☒ n.v.t.

norm:

☐ inhoud: 10000 L ☐ diameter: en lengte:

*Dit is niet de merkplaat of klevende die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse)

BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☐ niet aanwezig

Visuele controle

opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,...) ☒ ok ☐ niet ok ☐ n.v.t.
 algemene staat tank ☒ ok ☐ niet ok
 zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee
 organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee

Opmerkingen:

Lediging en reiniging opslagtank (kruis aan welke stappen zijn uitgevoerd)

☐ ontluchting opmerkingen:
☒ verwijderen restlading opmerkingen:
 reiniging van de:
☐ tankopeningen, -deksels
☒ tankbinnenwanden
☐ tankbuitenwanden
 omschrijving reinigingsprogramma (druk, temperatuur, tijdsduur, voorspoeling, dosering reinigingsmiddelen):

gebruikte reinigingsmiddelen (merknaam):

Dish Glimm

☐ controle en eventuele nabehandeling, opmerkingen:
☐ verwijderen reinigingswater opmerkingen: 300 l

Aanvullende werkzaamheden of uitgevoerde testen

.....

Opvullen opslagtank met inert materiaal

☐ zand ☒ schuim
☐ andere:

merknaam: Elanox 250 pmd
 hoeveelheid: V: 10 m³ en/of
 m: kg

Vermeld duidelijk en gedetailleerd waarom het onmogelijk is om de opslagtank te verwijderen (berekeningen kunnen worden toegevoegd als bijlage bij dit certificaat):

te dicht bij de woning

Opmerkingen

.....

De buitengebruikstelling werd uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen.

Handtekening erkend technicus



voor kennisname



handtekening klant

Meer informatie over de regelgeving inzake opslagtanks (Houders) vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>