

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :	Nr teller : N° comp :	Index :
---	--------------------------	---------

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 49 / 0365 / 02

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	ARAB	262	TT	TN	IT	Voorsch. stroomlev.
Nature du contrôle :	RGIE									RGPT					Prescription du distributeur
															

Tijdelijk : Temporaire :	☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	☐	Indienststelling : Mise en service :	☒	Uitbreiding : Extension :	☐	Vernieuwing : Renouvellement :	☐
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek : Grote Appelstraat 61 12 5120 Melle
Lieu du contrôle :

Eigenaar : J. H. M. A. Adres : J. H. M. A.

Propriétaire : Philippe GARNIER Adresse : 10 rue de la République 92100 CLAMART

Ik. / C.I. : BTW / TVA : 123.456.789

Installateur : L. E. V. B. A.
Datum van het onderzoek : 1970

Datum van het onderzoek : 2017-11-03 Inspecteur: Ds. J. M. A. J. J. J.

Date du contrôle :

On demande : / Contrôle : ☒ Waning / maison ☐ Appart ☐

Underzoek / Controle : ☒ woning / maison ☐ Appart. ☐ ☐ ☐

Spanning: 3N120V Meter / bord verbinding : 2xVB Max. beveiliging : 50A Max. 220V
Tension : 3N120V Liaison compteur-tableau : 2xVB Prot. maximale :

Aardelektrode : 24.5 Electrode de terre : 4.7 Ohm	Isolatie : 8.65, 2 Mohm Isolément :	Aantal verdeelborden : 1 Nombre de tableaux :
--	--	--

[illegible]

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

NOVA Het slipknotje zit in de Boek en
Mantel is niet gereed.

Besluit / Conclusion

De installatie is — ~~niet~~ — conform met het AREI en mag — ~~niet~~ — tijdelijk — in dienst gesteld worden.
L'installation est — ~~ne peut pas~~ — conforme au RGIE et peut — ~~ne peut pas~~ — temporairement — être mise en service.
De algemene differentieëlschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 11...107.../2018

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur,
de inspecteur:

pour le directeur technique,
le contrôleur: