

**ELECTRO-TEST**VZW
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution : Electra Beel

Nr teller :

N° comp : 1Index : 1**Verslag van onderzoek****Rapport de contrôle**N° : 23-10365/02

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	ARAB	262	TT	TN	IT	Voorshr stroomlev. Prescription du distributeur
Nature du contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	RGPT	☐	☒	☐	☐	☐

Tijdelijk : Temporaire :	☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	☐	Indienststelling : Mise en service :	☒	Uitbreiding : Extension :	☐	Vernieuwing : Renouvellement :	☐
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire :

Ik. / C.I. :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

Adres

Adresse :

BTW / TVA : 153-501-256Inspecteur : Dr. Smalle KarelOnderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : <u>230V</u> Tension	Meter / bord verbinding : <u>XVB</u> Liaison compteur-tableau : <u>7V 75</u>	Max. beveiliging : <u>50A 110V 20A</u> Prot. maximale :
-----------------------------------	---	--

Aardelektrode : <u>20</u> Electrode de terre : <u>4,7 Ohm</u>	Isolatie : <u>8</u> Isolement : <u>65,2 Mohm</u>	Aantal verdeelborden : <u>1</u> Nombre de tableaux :
--	---	---

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermde kringen - Circuits protégés : <u>23</u>	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
<u>16A</u>	<u>30mA</u>	<u>IV 110V/16A/30mA</u>	☒	☐
<u>16A</u>	<u>30mA</u>	<u>IV 110V/16A/30mA</u>	☒	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

Besluit / ConclusionDe installatie is niet conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden.L'installation est n'est pas conforme au RGIE et peut ne peut pas temporairement être mise en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

Het éénraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 11.10.2008

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur,
de inspecteur :pour le directeur technique,
le contrôleur :NOTA ONDERNEMINGEN - Krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUIJERS, EIGENAARS - Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteitNOTE AUX ENTREPRISES - Conformément à l'art. 838 1b du RGPT, ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l'Embellissement des lieux de travail.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES - Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique, 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique;
3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Économiques, direction "énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité