



UW TANK... ONZE ZORG

Bollenberg 33 - 3210 LUBBEEK
Tel. 016-63 42 79 - Tel. 016-63 41 09
Fax 016-63 35 70
www.vangoethemnv.be

BTW BE 0467 511 492
RPR Leuven
Erkeningsnr. SV01542
ING 330-0606101-02

PIERRE JULES

GLABBEEKSESTEENWEG 83
3390 Tielt-Winge (Brab)

FACTUUR

Documentnummer	Datum	BTW nummer klant	Ref. klant	Vervaldatum
41	31/05/22			15/06/22

Code	Omschrijving	Aantal	Eenheidsprijs	Bedrag
------	--------------	--------	---------------	--------

TANKCONTROLE DD 31/05/2022
ADRES: GLABBEEKSESTEENWEG 83
3390 TIELT-WINGE

2001	ULTRASONE TANKTEST	1,00	107,44	107,44
------	--------------------	------	--------	--------

15 JUNI 2022 15:00

BTW code	21				Totalen
BTW %	21,00	0,00	0,00	0,00	
Basis	107,44	0,00	0,00	0,00	107,44
BTW bedrag	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56

Te betalen in EUR 130,00

CONFORMITEITSATTEST 'CONTROLE MAZOUTTANK

KLANT	
Naam: <u>Pierre Guler</u>	
Straat + nr: <u>Glabbeekseweg 83</u>	
Postcode + gemeente: <u>3390 St. Vange</u>	
BTW-nr: BE	
Adres opslaginstallatie:	

FIRMA
VG TANKSERVICE
Bollenberg 33
3210 Lubbeek
Tel: 016/63.42.79
BTW-nr: BE 0467.511.492.

TYPE MAZOUTTANK			
☒ Niet ingedeeld	Inhoud: <u>5000</u> KG.	☐ Ingedeeld	Inhoud: KG.
☒ Cilinder	☐ Rechthoekig	☐ Rond	☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)
☐ Bovengronds	☐ Inkuipen of kelder	☐ Niet toegankelijk	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b)
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Klasse 2
		☒ Ondergronds	☐ Klasse 1
		☐ Andere	Datum van plaatsing: <u>19/10</u>

VISUELE CONTROLE	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	Ok	Niet ok
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING	☐	☐		
Algemene staat			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
LEIDINGEN	☒	☐		
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding			☐	☐
Stookoliefilter			☐	☐
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG ATTEST	☐	☐	☐	☐

BIJKOMENDE UITRUSTING	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	Ok	Niet ok
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐
Overvul-beveiliging	Fluit	☒	☐	☒
	Elektronische sonde	☐	☐	☐
	Vloeistof	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐
Lekdetectie	Overdruk	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐
	Kathodische bescherming	 mV	☐	☐
OPMERKINGEN:				
.....				
.....				
.....				
.....				

TESTEN	Uitgevoerd	Niet uit-gevoerd	Ok	Niet ok	
Water en slibbemonstering	☒	☐	☒	☐	Hoeveelheid water cm
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒	Boven het vloeistofniveau db
	Onderdruk	☒	☐	☒	Onder het vloeistofniveau db
	Overdruk	☐	☐	☐	Drukverlies mbar/h
	Andere	☐	☐	☐	Drukverlies mbar/h
Potentiaalmeting	☒	☐	☒	☐	 mV
BESLUIT					
☒ Groen	De tank mag in dienst blijven				
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden				
☐ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden.				
	De tank mag nog gebruikt worden.				De tank mag niet meer gebruikt worden.

ERKENNINGNUMMER TECHNICUS: SV01542
NAAM EN VOORNAAM: VAN GOETHEM ANDRE
<u>Van Goethem Andre</u>

DATUM KEURING: <u>31.5.2022</u>
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR: <u>31.5.2024</u>



Handtekening techniek