



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTU o-vc
0479/986 406

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 2660331101

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: St Jansbeek 65
9890 Asper

EIGENAAR: iden

Adres: 1

OPDRACHTGEVER: Coenen Ludwig

Adres: Holenstr 64- 9890 Gerauwe

INSTALLATEUR: iden

Adres: 4

BTW of IK: 0787 077 118

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 31/03/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning Mono 230 V Bescherming van de aansluiting TBCO 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 40 mm² Alg. schakelaar: type DS 63 A/300 mA

Type van de aardelektrode: ~~h~~-boren - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: T

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 19; RA: 11 Ohm; RI tot 26 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Zie schema's in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: _____

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 22/04/10

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening: Van Snijcken

NOTA: - De controle beperkt zich tot de zichtbare en bereikbare delen
- Borden en bussen reeds geplaatst!

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 31/03/2011 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10fe006 of 10fe008 op basis van de hiervoor vermelde voorschriften.
Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art.271)

UITGEVOERDE CONTROLES

- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's
 - de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden, ...
 - de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
 - de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting
 - de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwerking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat
 - de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
 - de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstromen en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden
- de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit
- de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

REGIONALE KANTOREN

ZETEL BRUSSEL :

Crossstraat 15 - 1050 BRUSSEL
Tel. 02 230 34 82 - Fax 02 230 89 08
E-mail : btlbrussel@btlw.entel.be

ZETEL ANTWERPEN :

Van der Sterpestraat 31 bus 44 - 2030 ANTWERPEN
Tel. 03 216 28 00 - Fax 03 235 89 05
E-mail : btlantwerpen@btlw.entel.be

REGIONALE KANTOREN :

- Sector Limburg :

0900 PAAL, Sint-Lambert 57
Tel. 011 42 15 36 - Fax 011 45 44 83
E-mail : btl limburg@btlw.entel.be

- Sector Noord-West-Vlaanderen :

8500 STADEL, Sint-Lambert 41-171 - Tel. 051 70 25 48 - Fax 051 70 54 46
E-mail : btl noordwestvlaanderen@btlw.entel.be

- Sector Oost-Vlaanderen :

9000 MEULE, Brusselsesteenweg 195 - Tel. 09 252 45 45 - Fax 09 252 00 00
E-mail : btl oostvlaanderen@btlw.entel.be

- Sector Brabant / Arr. Leuven :

1900 GELRODE, Woudloot, Louisastraat 100 31 bus 1
Tel. 016 63 47 45 - Fax 016 63 12 21
E-mail : btl brabant@btlw.entel.be

- Sector Zuid-West-Vlaanderen :

8000 DAKENBERG, J. des Prezstraat 65
Tel. 059 70 54 05 - Fax 059 70 54 22
E-mail : btl zuidwestvlaanderen@btlw.entel.be

BUREAUX REGIONAUX

SIEGE DE BRUXELLES :

Btlw Cross 15 - 1050 BRUXELLES
Tel. 02 230 34 82 - Fax 02 230 89 08
E-mail : btlbrussel@btlw.entel.be

SIEGE D'ANVERS :

Van der Sterpestraat 31 bus 44 - 2030 ANTWERPEN
Tel. 03 216 28 00 - Fax 03 235 89 05
E-mail : btlantwerpen@btlw.entel.be

BUREAUX REGIONAUX :

- Secteur de Liège :

4000 LIEGE, Boulevard d'Andenot 1 Ette 2
Tel. 04 253 13 72 - Fax 04 225 01 58
E-mail : btl liege@btlw.entel.be

- Secteur de Namur et Luxembourg :

6000 CONY, Avenue du Séduliers 25
Tel. 084 21 35 27 - Fax 084 21 45 17
E-mail : btl namur@btlw.entel.be

- Secteur de Hainaut :

7100 DINCHIE, Place E. Deleaux 16
Tel. 044 33 04 55 - Fax 044 33 05 05
E-mail : btl hainaut@btlw.entel.be

- Secteur de Brabant Wallon :

1400 PERWEZ, Av. Wautel 9
Tel. 081 65 84 59 - Fax 081 65 84 78
E-mail : btl brabantwallon@btlw.entel.be

