

### IDENTIFICATION DE L'HABITATION

**Adresse** Avenue de Beaulieu, 14, BP 14  
1160 Auderghem

**Appartement** 6B  
6ème étage droit

**Surface brute** 59 m<sup>2</sup>




Ce certificat de performance énergétique (PEB) informe sur la qualité énergétique de ce logement et propose un scénario de rénovation à mettre en oeuvre pour améliorer sa performance énergétique. La consommation par m<sup>2</sup> reprise ci-dessous permet de comparer de manière objective la performance énergétique des logements bruxellois, indépendamment du comportement des occupants et de la superficie du logement. **Félicitations, cette habitation est meilleure que la moyenne !**

### Indicateurs de performance énergétique de l'habitation


#### Classe énergétique

Très économe



Très énergivore

#### Energie renouvelable



#### Emissions de CO<sub>2</sub>

BEAUCOUP



La quantité annuelle de CO<sub>2</sub> émise par ce logement pour un usage standardisé est de

**24 kg CO<sub>2</sub>/(m<sup>2</sup>.an)**

PEU

#### Consommation annuelle d'énergie primaire

##### Consommations d'énergie primaire par poste

 **Chauffage**  
94 kWh/(m<sup>2</sup>.an) [81%]

 **Refroidissement**  
0 kWh/(m<sup>2</sup>.an) [0%]

 **Eau chaude sanitaire**  
21 kWh/(m<sup>2</sup>.an) [17%]

 **Auxiliaires (ventilation, régulation, ...)**  
3 kWh/(m<sup>2</sup>.an) [2%]

##### Consommation et productions

**Consommation d'énergie primaire**  
(après déduction de l'électricité produite)  
**118 kWh/(m<sup>2</sup>.an)**  
**6.911 kWh/an**

 **Production d'électricité par panneaux photovoltaïques**  
0 kWh/(m<sup>2</sup>.an) - 0 kWh/an

 **Production d'électricité par cogénération**  
0 kWh/(m<sup>2</sup>.an) - 0 kWh/an

118 kWh/(m<sup>2</sup>.an)

**Vos consommations réelles sont différentes des consommations calculées ci-dessus?**

Les raisons sont expliquées dans le paragraphe : "Quelle différence avec la consommation réelle du logement?"