

Identificatie

Straat	Hessie	Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf)	Pidpa
Huisnummer	43	Contactgegevens exploitant	+3280090300
Postcode	2400	Erkeningsnummer van de keurder	23022
Gemeente	Mol	Keurder e-mail	guy.wils@keurder.aquaflanders.be
Gebouw-ID	14518589	Keurder telefoonnummer	+3280090300
Gebouweenheid-ID	14519117	Referentie 1	53570956
Datum keuring	24/06/2025		
Reden keuring	Aanleg gescheiden stelsel		
Uitgiftedatum	24/06/2025		

Resultaat van de keuring

Conform voor aansluiting

Gelieve te controleren op eventuele aandachtspunten meegegeven door de keurder hieronder op het attest.

Keuring

Algemeen

Indieningsdatum bouwvergunning/omgevingsvergunning
 Cluster
 Type gebouw

Tussen 1 februari en 31 juli 2005
 Collectief geoptimaliseerd buitengebied
 Woning

Regenwatercircuit

Verharde oppervlakten (ingevuld volgens gegevens uit inventaris aangeleverd door de klant)

	Afvoer	Buffer	HWP	Infiltratie	Natuurlijke afvloe	Totaal (m²)
Dak (m²)	0	0	150	0	0	150
Waardes berusten op schatting: Ja						
Groendak (m²)	0	0	0	0	0	0
Rieten dak (m²)	0	0	0	0	0	0
Terras (m²)	0	0	0	0	0	0
Inrit (m²)	0	0	0	0	0	0
Andere verharde oppervlakten (m²)	0	0	0	0	0	0
Totaal (m²)	0	0	150	0	0	150

De keurder verklaart in alle kamers van het te keuren pand binnen te zijn geweest om te kijken of hier afvoeren aanwezig waren. Eveneens werd dit gedaan in alle bijgebouwen/tuinbergingen.

Hemelwaterput

Aanwezig	Ja
Verplicht	Ja
Hergebruik aanwezig	Ja
Aftappuntjes aanwezig	Aftapkraan Toilet
Informatie volume o.b.v.	Technische fiche
Volume aanwezig (liter)	10000
De overloop van de voorziening gaat naar	RWA circuit
RWA circuit	RWA-putje naar riolering openbaar domein

Infiltratievoorziening

Aanwezig	Nee
Verplicht	Nee
Reden	Het betreft geen keuring 'nieuwbouw/herbouw' of 'bijkomende aansluiting'

Buffervoorziening

Aanwezig	Nee
Verplicht	Nee

Afvalwatercircuit

Afvalwaterstromen aanwezig

Ja

Afvalwaterstromen

Type afvalwater

Al het zwart water is aangesloten op

DWA circuit

Al het grijs water is aangesloten op

DWA circuit

Huishoudelijk afvalwater

DWA circuit

DWA-putje naar riolering openbaar domein

DWA circuit

DWA-putje naar riolering openbaar domein

Gesloten recipiënt

Aanwezig

Nee

Individuele voorbehandelingsinstallatie

Septische put

Aanwezig

Nee

Voorbezinkput

Aanwezig

Nee

KWS-afscheider

Aanwezig

Nee

Vetafscheider

Aanwezig

Nee

Individuele behandelingsinstallatie

IBA

Aanwezig

Nee

Controle scheiding

DWA

Gescheiden tot aan het lozingspunt

Hoe gecontroleerd

Gebruikt toestel/materiaal voor watertest

Ja

Watertest

water laten lopen via keuken en wc

RWA

Gescheiden tot aan het lozingspunt

Hoe gecontroleerd

Gebruikt toestel/materiaal voor geluidstest

Ja

Geluidstest

Backpackalarm | K++ [GeluidsbronAlarm]

Aansluitingen privéwaterafvoer op openbaar domein

DWA-lozingspunt

Aansluiting op riolering openbaar domein via huisaansluitputjes (of voorzien in de nabije toekomst)

1

Ja

Ja

Aantal toezichtsputjes

Toezichtsputje(s) toegankelijk

In gebruik

RWA-lozingspunt

Aansluiting op riolering openbaar domein via huisaansluitputjes (of voorzien in de nabije toekomst)

1

Ja

Ja

Aantal toezichtsputjes

Toezichtsputje(s) toegankelijk

In gebruik

Zwembad

Aanwezig

Nee

Uitvoeringsplan

Stermt het opgeladen uitvoeringsplan schematisch overeen met de werkelijkheid

Ja

Bijlagen

Inventaris van de privéwaterafvoer
Uitvoeringsplan

1 bijlage(n) toegevoegd
1 bijlage(n) toegevoegd

Belangrijk


Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikel 12/1 in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring privéwaterafvoer (Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 en alle daarop volgende wijzigingen), het ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer van 20 maart 2023, de Vlarem II, de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, het document Technische Specificaties Keuring PWA (in samenwerking met VMM en Vlaro) en indien van toepassing de omgevingsvergunning en/of technische voorwaarden van de privéwaterafvoer vanuit de exploitant.

Dit keuringsattest geeft de toestand van de privéwaterafvoer weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de privéwaterafvoer, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen.

Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op AquaFlanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via AquaFlanders.be.



Carl Heyrman
Algemeen Directeur
AquaFlanders vzw



Certificaatnummer: 688-INSP
ISO/IEC 17020