

## ATTEST

( n° attest : 540 / 2026 )

Uitvoeren van Wettelijke Vlaamse controle op tank kleiner dan 20.000 liter voor verwarming van particuliere woning.

Erkenningsnummer technicus : SV 03007

Erkenningsnummer van de kwalificatie : TV14837 - Attest nr. C 10/00186

Klant : -

Adres waar de tank zich bevindt : - Duisourgessteenweg 204  
- 3090 Overijse

Dit attest vervangt al onze voorgaande attesten.

De controle werd uitgevoerd op: 05/08/2026

Aard van de tank : Enkelwandig ~~Dubbelwandig~~ / Metaal / ~~Verharde kunststof~~ / Beton

☒ Fabrikant : onbekend  
☒ Serienummer : onbekend  
☒ Bouwjaar : 1990  
☒ Inhoud in liter : 4000 liter  
☒ Product : Mazout  
( verwarming )

\*De tank staat binnen in de kelder,  
en de leidingen lopen boven de grond. De tank ligt  
in geen waterwinningsgebied.

### Uitgevoerde controle :

- ☒ - een visuele controle van de opslagtank.
- ☒ - een controle van de doeltreffendheid van het waarschuwingssysteem.
- ☒ - een controle naar de aanwezigheid van water en slib in de tank.
- ☐ - een controle van de doeltreffendheid v/e eventueel lekdetektiesysteem.
- ☐ - een nazicht van het certificaat en het P.V. van een eventuele vorige controle.
- ☐ - een eventuele meting van het potentiaalverschil tussen bodem en tank.
- ☒ - bovengronds.
- ☒ - opvangbak niet aanwezig.

### EVENTUELE OPMERKING :

- ☒ Plaatsing alarmfluit uitgevoerd door derden.
- ☐ Plaatsing elektro-sonde door onze diensten.
- ☒ Andere : **het is een ontoegankelijke tank.**
- ☒ Datum vorig certificaat : / **het alarmfluitje moet vervangen worden door een elektrosonde!**

### RESULTAAT :

De installatie is in orde en mag voor ...5... jaar in gebruik blijven.  
De installatie is niet in orde en mag niet gebruik blijven.

**Kleur stop :** ● groen : De installatie is in orde volgens de wettelijke voorschriften.  
~~○ rood : De installatie is niet in orde met de wettelijke voorschriften.~~

Datum : 05/08/2026

Stempel + Handtekening erkend technicus

(Voor waar en echt verklaard.)

Patrick Van Obbergen  
Van Obbergen Patrick Erkend Technicus - Controleur  
SV 03007  
Tanktechno België