

CONFORMITEITSATTEST

voor
Mazoutreservoirs

FIRMA:
(stempel)

UAN RETHY
HOSPITAALSTRAAT 63
3582 BERINGEN

KLANT:

Straat:

Jacken Leander
Bodemstraat 7

Nr.

Postnummer:

3740

Gemeente:

Vol-mee Riemt

Tel.:

019 145 18 95

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur:

SV 00920

Adres reservoir:

Bodemstraat 7

Nominale inhoud reservoir:

3x 1000 l

Materiaal:

KUNSTSTOF

Buitenwand toegankelijk ☒ ontoegankelijk ☐

Nummer van het reservoir:

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

15 / 11 / 1995

Datum uitvoering controle:

26 / 04 / 2010

Controles:

- ☒ visuele controle van de toebehoren
- ☒ overvulbeveiligingssysteem
- ☐ controle aanwezigheid water en slib
- ☐ lekdetectiesysteem
- ☐ certificaat vorige controle
- ☐ meting potentiaalverschil
- ☒ visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen:

3 AAN ELKAAR GEKOPPELDE RESERVOIRS
FUNCTIONEREND ALS COMMUNICERENDE VATEN.
WOORD AANZIEN ALS INSTALLATIE

GEEN OPMERKINGEN OPGEMERKT

☒ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*

☒ Aangebracht merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir:

...../...../.....

Datum uitvoering controle:/...../.....

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats ☐
- b. cathodische bescherming ☐
- c. lekdetectiesysteem ☒
- d. overvulbeveiligingssysteem ☐
- e. aanwezigheid water en/of slib ☐
- f. certificaat vorige controle ☐
- g. dichtheidsbeproeving (30 hPa/min 1u.) ☐
- h. verontreiniging buiten het reservoir ☐
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem ☐

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen:

☐ Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*

☐ Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen

☐ Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

VAN RETHY

Naam & handtekening klant:

Jacken Leander

* Schrappen wat niet past

Zie keerzijde